



ограничения режима потребления электрической мощности на 2024/2025 г.  
по филиалу ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго"  
на территории Республики Ингушетия



УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности  
директора филиала  
ПАО "Россети Северный Кавказ"  
Ингушэнерго  
(подпись) Р.Ю.Барабанов

| N п/п | Потребитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование подстанции                         | Ограничение потребления, МВт |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | I                            | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   |
| 1     | Майминская ферма, г. Назрань, ПС 110 кВ Назрань-2                                                                                                                                                                                                                                                                          | ПС 110 кВ Назрань-2, ф-7 Н (110-2,5*2 мт.) 1 СШ | 4,250                        | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
| 2     | ОАО "Ингушэнерго", ИВС г. Магдебек (с/контингентный источник), Просурапура г. Магдебек по РИ, ПУЖКХ котельная №1, МКДЮУ Детский сад №2 "Гнездышко", МКДЮУ Детский сад №3 "Соннышко", МКДЮУ Детский сад №6 "Нарышка", "Средняя общеобразовательная школа №3 г. Магдебек", УФСНК РФ по РИ (наркоконтроль), Отдел УФСБ по РИ. | ПС 35 кВ Магдебек-2, ф-10                       | 0,788                        | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 |
| 3     | Майминская ферма, г. Назрань, ПС 110 кВ Назрань-2                                                                                                                                                                                                                                                                          | ПС 110 кВ Назрань-2, ф-15 Н (110-8,9) 2 СШ      | 4,250                        | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
| 4     | Магдебекский район, с/п. ел. П. Юр. ПТРС РТЦ, ГУП "Ингушэнерго", РИ "Ингушэнерго"                                                                                                                                                                                                                                          | ПС 110 кВ Ачалуки, ф-7                          | 0,301                        | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 5     | Магдебекский район, с/п. ел. П. Юр. ПТРС РТЦ, ГУП "Ингушэнерго", РИ "Ингушэнерго"                                                                                                                                                                                                                                          | ПС 110 кВ Ачалуки, ф-2                          | 0,475                        | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| 6     | Школа №11 Н.Корт, Школа №10, ГБОУ СПО "Технический Колледж РИ", "Начальная общеобразовательная школа №17", ГКУ "Аварийно-спасательная служба по Республике Ингушетия", "1 отряд федеральной противопожарной службы по РИ", с/п. ел. П. Юр. ПТРС РТЦ, ГУП "Ингушэнерго", РИ "Ингушэнерго"                                   | ПС 110 кВ Юр-Заватская, ф-3                     | 1,845                        | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 |
| 7     | с/п. ел. П. Юр. ПТРС РТЦ, ГУП "Ингушэнерго", РИ "Ингушэнерго"                                                                                                                                                                                                                                                              | ПС 110 кВ Старая, ф-8                           | 1,317                        | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| 8     | Магдебекский район, с/п. ел. П. Юр. ПТРС РТЦ, ГУП "Ингушэнерго", РИ "Ингушэнерго"                                                                                                                                                                                                                                          | ПС 110 кВ Ачалуки, ф-5                          | 1,702                        | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 |
| 9     | ГУП "Ингушэнерго", "Водоканал Назрань-Ксаян", МКОВ "Средняя общеобразовательная школа №12 СШ, Назрань", МКОВ "Средняя общеобразовательная школа №23 СШ, Назрань", Комитет центр                                                                                                                                            | ПС 35 кВ Магдебек-2, ф-11                       | 0,872                        | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
| 10    | ООП С. Дюлаева ул. Дюлаева 9, МУП УКХ с/контингент №1, ГБОУ СОП 2 с.п. Дюлаева, ГБОУ "СОП - детский сад №2 с.п. Дюлаева", ГБОУ "СОП №3 с.п. Кантешено", Школа МОУ с.п. Кантешено, "1 отряд федеральной противопожарной службы по РИ, Школа №2 Кантешено ул. Дюлаева 1;                                                     | ПС 110 кВ Назрань, ф-458                        | 3,168                        | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 |

Директор - Ибрагимов Р.Ю.

М.П. Ингушэнерго

| N<br>п/п | Потребитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование<br>подстанции     | Освещать от границения, МВт |    |     |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | I                           | II | III | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     |
| 11       | СП Нестеровская Сувинского района. В/Ч 3718. Объекта УФСБ по РЯ, ФГУ "Интуменоволово" (Плюмино). Пункт ППС МБД РЯ(АССА), МКОУ "СОШ с.п. Архипа", МКОУ "ООШ с.п. Плещина", ГКОУ "ЮОШ с.п. Берд-Юр", МУП "Интуменоволово(скажики Берд-Юр), МУП "Интуменоволово(скажики Нестеровская)"                                                                                                                                                                                                             | ПС 35 кВ Копцева ф-6           |                             |    |     | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 |
| 12       | ГКОУ "Интуменоволово" Возобави с. Сатопин, МКОУ "СОШ №19 С.П. Сатопин", МКОУ "ООШ №8 С.П. Сатопин", МКОУ Дзевский с/д №7 "Теремок", Средняя общеобразовательная школа №30, "ДЗЕВСКИЙ САЛ №4 С. П. САТОПИНИ "ЖЕМУЖИНА"                                                                                                                                                                                                                                                                           | ПС 35 кВ Малиобск-2 ф-12       |                             |    |     |       | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| 13       | Песлах доп- интер. ГКОУ "Интуменоволово" Возобави Песлах и возобави Сатопин, МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №7 С.П. Песлах", ГКОУ "Средняя общеобразовательная школа №25 С.П. Песлах", МКОУ ДЮУ "Дзевский с/д №8 "Челюшкин"                                                                                                                                                                                                                                                            | ПС 35 кВ Малиобск-2 ф-2        |                             |    |     |       | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 14       | г. Сувина, ГКОУ "Интуменоволово" (возобави), "Пожарно-спасательный колледж" с/п Плюмино Плюминского района "Средняя общеобразовательная школа №3 с.п. Плюмино" ГКОУ "Дзевский с/д №1 "Жар-птица с.п. Плюмино", Основная общеобразовательная школа с.п. Плюмино"                                                                                                                                                                                                                                 | ПС 110 кВ Сатопинская-110, ф-3 |                             |    |     |       | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 15       | Малиобеский район, СП Нижние Алауки, школы, РПРС РТТЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ПС 110 кВ Сувина, ф-7          |                             |    |     |       | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 |
| 16       | г. Сувина, УФСБ РФ по РЯ, АО "АТРОКОМПЛЕКС СУВИКА", ФГУП "Тоскоприпация по ОРБД", МКОУ "Дзевский с/д № 5 "Старый в будущее", ГБУ "Республиканская ветеринарная лаборатория", Управление ЦС РЯ (Сувина), УФСБ по РЯ, Федеральное казенное учреждение "Подразделительный центр -1, Сувинский отдел по Сувинскому району, МО МБД России "Сувинский", ЦАО "Ростелеком" г. Сувина                                                                                                                    | ПС 35 кВ Сувинская ф-4         |                             |    |     |       | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 |
| 17       | г. Карабулак, ВОГ ОНП МБД России, Карабулакский районный суд, ГКОУ СОШ №3, МБЗ "Ювенили", "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Карабулак", ГОВД г. Карабулак, Пожарная часть № 4, г. Карабулак, "ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ ИНТУМЕНОВ", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБУЛАК", "Средняя общеобразовательная школа №6 г. Карабулак", Володарская школа, Центр кинотеатральной службы МБД по РЯ ЦКС, ЦУЖКХ (котельная №2 и 3), "Омнипо-производственное хозяйство "Нестеровское" | ПС 35 кВ Троицкая-1 Т-1,2      |                             |    |     |       | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 |
| 18       | с/п Сатопин, Малиобеский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ПС 110 кВ Возобави-2, ф-5      |                             |    |     |       | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| 19       | Малиобеский район, с/п Средние Алауки, школы, амбулатория, Возобави с/п Гирьбе-Юр, КЗП с/п Средние Алауки, КЗХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ПС 110 кВ Алауки ф-6           |                             |    |     |       |       | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| 20       | "Средняя общеобразовательная школа-детский с/д №10 г. Нарань", Ресн. Центр "Анти-сина", Ресн. Общественная Скорая помощь, МУП "Возобави", Гостиница "Гостиница" (микроуслуги) г. Нарань, "Дзевский с/д № 1 г.", "Средняя общеобразовательная школа №7 г. Нарань,                                                                                                                                                                                                                                | ПС 110 кВ Юго-Западная, ф-7    |                             |    |     |       |       | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 |
| 21       | с/п Нестеровская Сувинского района (администрация, школы №1 и №2, детский с/д "Паруса")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ПС 35 кВ Копцева ф-3           |                             |    |     |       |       | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 1,567 |
| 22       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                             |    |     |       |       |       |       |       |       |       |

| N<br>п/п | Потребность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование<br>подстанции | Очередь ограничения, МВт |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | I                        | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     |       |
| 23       | Гипоаллергическая скважина для СП Ам-Юрт (З ш.), "Комбинат детского питания Володарская", детский сад №1 с.п. Ам-Юрт "Золото"; МУП "Водоканал г.Мариас" скважина; : : МКДЮУ Детск едлик "Сказка"; Детский сад №2 Цветик-семицветик"; МУП "Водоканал" г.Нарзаль. Пасека и скважины(2 объекта)                                                                                                                                                                                                   | ПС 110 кВ Мариас, ДЛ-435   |                          |       |       |       |       |       |       | 3,563 | 3,563 | 3,563 |       |
| 24       | с.п. Гамуринское Наррановского района, Нарз. Городок. Больница; Школа №16 Гамурино; Школа №8 Гамурино;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ПС 35 кВ Володарская ф-6   |                          |       |       |       |       |       |       |       | 0,787 | 0,787 | 0,787 |
| 25       | ГБОУ "Республиканская специализированная спортивная школа по хоккею"; Весенний комбинат при РИ, 1 отряд противопожарной службы МЧС РИ; ГКОУ НОШ №1 с.п. Джакено, ГКОУ СОШ №3 с.п. Джакено, ГКОУ НОШ №1 с.п. Джакено, Детский сад с.п. Джакено "Деточка", Детский сад №2 с.п. Джакено ; "Средняя общеобразовательная школа №4; "Средняя общеобразовательная школа №5; Володарские скважины административный СП Джакено (6 шт.)                                                                  | ПС 110 кВ Мариас, ДЛ-436   |                          |       |       |       |       |       |       |       | 4,830 | 4,830 | 4,830 |
| 26       | "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Мариас", ГБОУ "ДЕТСКИЙ САД №4 Г. МАРАС "СОЩЕЧНЫЙ ГОРОД", ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "МАДЕНЬКИЙ ТЕЙИЙ" Г. МАРАС, Администрация муниципального образования "Торговский округ города Мариас, "Детский сад №5 г. Мариас "Акademie детства", ГА УПРП ППРК "МАРАС"(государственная) МУП "УКХ г.Мариас" котельная ; "Республиканский элиторнологический диспансер"; "Республиканский кардиологический диспансер" ГБОУ "Дней-детский сад г. Мариас" | ПС 110 кВ Мариас, ф-27     |                          |       |       |       |       |       |       |       |       | 3,489 | 3,489 |
| 27       | г. Мариас, с.п. Джакено Наррановского района, РОБД, Лианоз Управление МВД России по СКФО, ГКОУ СОШ №2 с.п. Джакено, ГКОУ СОШ №1 с.п. Джакено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ПС 110 кВ Мариас, ф-29     |                          |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,291 | 1,291 |
| ИТОГО:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 5,04                     | 10,06 | 14,93 | 19,79 | 24,78 | 29,64 | 34,45 | 38,79 | 43,62 | 48,40 |       |

Ветеринары рекомендуют использовать для лечения простудных заболеваний у собак специальные препараты, направленные на борьбу с вирусом, вызывающим заболевание. Ветеринары рекомендуют использовать для лечения простудных заболеваний у собак специальные препараты, направленные на борьбу с вирусом, вызывающим заболевание.

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Т.Д. Гойков