

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТОРГОВЛИ КБР

И.А. АХУБЕКОВ

"24" 09 2024 г.

ограничения режима потребления электрической мощности на 2024/2025 гг.
по Филиалу ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго"
на территории Кабардино-Балкарской Республики

СОГЛАСОВАНО

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ФИЛИАЛА АО "СО ЕЭС"
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЕ РУО
И.А. НИКОЛАЕВ

"26" 09 2024 г.

ГРАФИК

УТВЕРЖАЮ
ДИРЕКТОРА
ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ
КАВКАЗ" - "КАББАЛКЭНЕРГО"
И.А. ЗАГАШТОВ

"24" 08 2024 г.

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОАО "НЗВА"	ПС 110 кВ Нальчик-110	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
2	ОАО "ЗЖБИ-2"	ПС 110 кВ Нальчик-110	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
3	ИП Шоров А.М.	ПС 110 кВ Нальчик-110	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
4	ООО "Стройизделие"	ПС 110 кВ Нальчик-110	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
5	ИП Сижакеева Ф.Р.	ПС 110 кВ Нальчик-110	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
6	ОАО "Гидрометаллург"	ПС 110 кВ Нальчик-110	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
7	ООО фирма "ДЕЯ"	ПС 110 кВ СКЭП	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
8	ИП "Кармоков А.Х."	ПС 110 кВ СКЭП	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
9	ИП "Глиев М.М."	ПС 110 кВ СКЭП	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
10	ООО "Нальчик-Сладость"	ПС 110 кВ СКЭП	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
11	ООО "Агамет"	ПС 110 кВ СКЭП	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
12	ООО "Лиюла"	ПС 110 кВ СКЭП	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
13	ООО "АКВА-7"	ПС 110 кВ СКЭП	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
14	ГУ КБ "Бизнес-инкубатор"	ПС 110 кВ СКЭП	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
15	ООО "Минеральные воды Кабардино-Балкарии"	ПС 110 кВ СКЭП	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
16	ИП "Бозиев А.К."	ПС 110 кВ СКЭП	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
17	ИП "Бурянов А.Х."	ПС 110 кВ Телемеханика-1	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
18	ОАО "Телемеханика"	ПС 110 кВ Телемеханика-1	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	
19	ООО "Инструментал-Юг"	ПС 110 кВ Телемеханика-1	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	
20	ОАО "Станкозавод"	ПС 110 кВ Телемеханика-1	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
21	ООО "Риал истейт"	ПС 110 кВ Телемеханика-1	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
22	ООО "ЭЖБИ-4 "	ПС 110 кВ Искож	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
23	ТСН "Эдельвейс"	ПС 110 кВ Искож	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
24	ООО Кондитерская фабрика "ЖАКО"	ПС 110 кВ Искож	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	
25	ООО "Фарма Интернейшнал Компани СНГ"	ПС 110 кВ Дубки	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
26	ОАО "Халвинный завод "Нальчикский"	ПС 110 кВ Дубки	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	
27	МУП "Троллейбусное управление"	ПС 110 кВ Дубки	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
		ПС 110 кВ Телемеханика-1					0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
		ПС 110 кВ Нальчик-110			0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
		ПС 110 кВ Долинск	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	
28	ООО "Алика-К" (Вестер-гипер)	ПС 110 кВ Долинск	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	
29	ООО "АММИК-ГТ" Торг. центр "Горный"	ПС 110 кВ Долинск	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	
30	ООО "Строй-Г"	ПС 110 кВ Долинск			0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	
31	Нальчикские городские электрические сети	ПС 110 кВ Нальчик-110	4,422	4,422	4,422	4,422	4,422	4,422	4,422	4,422	4,422	4,422	4,422	
		ПС 110 кВ СКЭП		6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	
		ПС 110 кВ Телемеханика-1			2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	
		ПС 110 кВ Искож			2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	
		ПС 110 кВ Дубки			1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	
		ПС 110 кВ Долинск				5,843	5,843	5,843	5,843	5,843	5,843	5,843	5,843	
		ПС 330 кВ Прохладная-2	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	
32	ОАО "ГЭС" г. Прохладный (Ф-590, 594)	ПС 330 кВ Прохладная-2				0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	
	ОАО "ГЭС" г. Прохладный (Ф-595)	ПС 330 кВ Прохладная-2												
	ОАО "ГЭС" г. Прохладный (Ф-700, 703, 706 707)	ПС 110 кВ Прохладная-1				0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	
	ОАО "ГЭС" г. Прохладный (Ф-709)	ПС 110 кВ Прохладная-1					0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	
	ОАО "ГЭС" г. Прохладный	ПС 110 кВ ЗКИ					1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	
		ПС 110 кВ Чегем-2					2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Управление коммунальных электрических сетей г. Чегема	ПС 110 кВ Водолабор					0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262
		ПС 35 кВ Чегем-1					0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
		ПС 35 кВ Каменка					0,412	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412
		ПС 110 кВ Чегем-2					1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173
34	Чегемские районные электрические сети	ПС 110 кВ Водолабор					0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732
		ПС 110 кВ Нальчик-110						0,894	0,894	0,894	0,894	0,894
		ПС 110 кВ Дубки					0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292
		ПС 110 кВ ПТФ					0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894
		ПС 35 кВ Чегем-1					0,748	0,748	0,748	0,748	0,748	0,748
		ПС 35 кВ Кара-Су						0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
35	Управление коммунальных электрических сетей г. Баксана	ПС 110 кВ Баксан-110					2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453
		ПС 110 кВ Кызбурун-110					0,523	0,523	0,523	0,523	0,523	0,523
		ПС 35 кВ Баксан-35					1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
		ПС 330 кВ Баксан						0,343	0,343	0,343	0,343	0,343
		ПС 110 кВ Баксан-110						1,271	1,271	1,271	1,271	1,271
		ПС 110 кВ Кызбурун-110						0,903	0,903	0,903	0,903	0,903
36	Баксанские районные электрические сети	ПС 110 кВ Гунделен					0,882	0,882	0,882	0,882	0,882	0,882
		ПС 110 кВ Плотина					0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
		ПС 35 кВ Баксан-35					0,556	0,556	0,556	0,556	0,556	0,556
		ПС 35 кВ Крем-Константиновская						0,389	0,389	0,389	0,389	0,389
		ПС 110 кВ Малга						1,249	1,249	1,249	1,249	1,249
		ПС 110 кВ Задзукоково						0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
37	Зольские районные электрические сети (Ф-102, 104)	Зольские районные электрические сети (Ф-105, 106)								0,220	0,220	0,220
		Зольские районные электрические сети (Ф-153)							0,459	0,459	0,459	0,459
		Зольские районные электрические сети (Ф-154, 159)							0,456	0,456	0,456	0,456
		Зольские районные электрические сети										
38	Урванские районные электрические сети	ПС 110 кВ Наркала								1,727	1,727	1,727
		ПС 110 кВ Герменчик								1,006	1,006	1,006
		ПС 110 кВ Кахун							1,245	1,245	1,245	1,245

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ПС 110 кВ Заволжская								0,902	0,902	0,902
		ПС 110 кВ Псыгансу								0,361	0,361	0,361
		ПС 110 кВ Старый Лескен								0,558	0,558	0,558
39	Лескенские районные электрические сети (Ф-520, 527)											
	Лескенские районные электрические сети (Ф-523)	ПС 110 кВ Старый Лескен									0,062	0,062
	Лескенские районные электрические сети	ПС 35 кВ Аргудан									0,519	0,519
	Лескенские районные электрические сети Ф-515	ПС 35 кВ Аргудан								0,325	0,325	0,325
40	Черекские районные электрические сети	ПС 110 кВ Капхатау									0,689	0,689
		ПС 110 кВ Ауштер									0,177	0,177
		ПС 35 кВ Советская								0,120	0,120	0,120
		ПС 35 кВ ЦСБ									0,150	0,150
		ПС 35 кВ Бабулент									0,176	0,176
		ПС 35 кВ Кара-Су									0,046	0,046
41	Прохладинские районные электрические сети	ПС 330 кВ Прохладин-2									0,286	0,286
		ПС 110 кВ ЗКИ									1,642	1,642
		ПС 35 кВ Ново-Полтавская									0,423	0,423
		ПС 35 кВ Саратовская									0,382	0,382
		ПС 35 кВ Солдатская									0,821	0,821
		ПС 110 кВ Майская									1,177	1,177
42	Майские районные электрические сети	ПС 110 кВ Котляревская									0,312	0,312
		ПС 35 кВ Ново-Ивановская										0,192
		ПС 35 кВ Красная Нива										0,121
		ПС 35 кВ Александровская										0,704
43	Терские районные электрические сети	ПС 110 кВ Терек-2										1,901
		ПС 35 кВ Терек-1										0,572
		ПС 35 кВ ЗАИ										0,303
		ПС 35 кВ Акбаш -35										0,256

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ПС 110 кВ ЦРУ											0,838
		ПС 110 кВ Адыл-Су											0,273
		ПС 110 кВ Соцгородок											0,135
		ПС 110 кВ Нейтринно											0,507
		ПС 110 кВ РМЗ											0,008
		ПС 35 кВ Героев Эльбруса											0,737
		ПС 35 кВ Четет										0,371	
		ПС 35 кВ Джайлык									0,057	0,057	
	ИТОГО:		6,926	13,846	20,767	27,687	34,607	41,529	48,452	55,372	62,291	69,209	

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17° С).

Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Кабалкэнерго"



А.А. ЯГАНОВ