



временного отключения потребления на 2024/2025гг. по АО "Чеченэнерго" на территории Чеченской Республики

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера (присоединения)	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Население с.Нагечерное, с.Верхний Наур, с.Минеральный, с.Забир-юрт	ПС 110 кВ Иперская	ВЛ 35 кВ Л-98	ОП	5										11,82
2	население с.Кирово, ст.Калиновская, ст. Савельевская	ПС 110 кВ Наурская	ВЛ 35 кВ Л-80	ОП	5		6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31
3	Население с. Черногозово, ст.Мекенская	ПС 110 кВ Наурская	ВЛ 35 кВ Л-84	ОП	5									2,81	2,81
4	с.Беркат-юрт, пос.Примикание, с.Новый Центарой, с.Комоховское	Арунская ТЭЦ	ВЛ 35 кВ Л-93	ОП	5				7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73
5	Население г.Аргуня	Арунская ТЭЦ	Ф-18	ОП	5				1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
6	Население с.Мескер-юрт	Арунская ТЭЦ	Ф-20	ОП	5					2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
7	Население г.Грозный, Шейх-Мансуровский район	ПС 110 кВ ГРП-110	ВЛ 35 кВ Л-496	ОП	5	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
8	Население г.Грозный, Шейх-Мансуровский район	ПС 110 кВ ГРП-110	ВЛ 35 кВ Л-497	ОП	5									10,46	10,46
9	Население с.Алхан-юрт, с.Кулары, с.Хамби-ирзи	ПС 110 кВ ГРП-110	ВЛ 35 кВ Л-17	ОП	5					8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21
10	Население с.Заманевская, с.Вено-юрт, с.Л.Вардейское, с.Братское	ПС 110 кВ Иперская	ВЛ 35 кВ Л-97	ОП	20							9,29	9,29	9,29	9,29
11	Население г.Грозный Виситовский район	ПС 110 кВ №84	ВЛ 35 кВ Л-2	ОП	20									10,64	10,64

for - Александр Ф.И.И. /

С.А. Суванов

Энергостанция ПС 110 кВ Шади, ПС 110 кВ Цемазавод:															
12	Население с. Саркент-Юрт, с. Агуры, с. Веной	ПС 110 кВ Шади	ВЛ 35 кВ Л-446	ОП	20		5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
13	с. Нюхчи-Келой с. Шатой, с. Окерч-Келой, с. Хал-Китой, с. Шаро-Арун, с. Адаманбек-Шерипово, с. Веной, с. Дакестан с. Мускаши, с. Муссолт-Аул	ПС 110 кВ Цемазавод	ВЛ 35 кВ Л-87	ОП	20										
14	с. Борзой, с. Радухой, с. Гумсой с. Вашингтарой, с. Высокогорное с. Гортаци, с. Дай, с. Низахой	ПС 110 кВ Цемазавод	ВЛ 35 кВ Л-87А	ОП	20						8,84	8,84	8,84	8,84	8,84
15	Население с. Дуба-Юрт, с. Зонна, с. Дачу-Барзой, с. Новое Агати, с. Улус-Керт, с. Яраш-Марды	ПС 110 кВ Цемазавод	Ввод Т-3 10 кВ	ОП	20			5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
Энергостанция ПС 110 кВ Гудермес-Сити, ПС 110 кВ Ойсузур, ПС 110 кВ Курчалой:															
16	Население с. Энгель-Юрт	ПС 110 кВ Ойсузур	ВЛ 35 кВ Л-440	ОП	20			6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
17	Население пос. Ойхар, с. Н. Энгели	ПС 110 кВ Ойсузур	Ф-1	ОП	20						2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
18	Население с. Энгели, с. Нижний Нойбера	ПС 110 кВ Ойсузур	Ф-4	ОП	20	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
19	Население с. Кошкельды	ПС 110 кВ Ойсузур	Ф-6	ОП	20					2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
20	Население с. Верхний Нойбера, с. Гортаци	ПС 110 кВ Ойсузур	Ф-14	ОП	20			2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
21	Население с. Ишхой-Юрт	ПС 110 кВ Ойсузур	Ф-19	ОП	20	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
22	Население г. Гудермес	ПС 110 кВ Гудермес	Ф-7	ОП	20						2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
23	Население г. Гудермес	ПС 110 кВ Гудермес	Ф-14	ОП	20					3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
24	Население с. Шуани, с. Метч-Хи, с. Новый Веной	ПС 110 кВ Гудермес	Ф-16	ОП	20					3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
25	Население г. Гудермес	ПС 110 кВ Гудермес	Ф-17	ОП	20						1,90	1,90	1,90	1,90	1,88
26	Население г. Гудермес	ПС 110 кВ Гудермес	Ф-19	ОП	20										
27	Население с. Илхан-Юрт	ПС 110 кВ Гудермес-Сити	Ф-17	ОП	20		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
28	Население с. Новый Энгеной	ПС 110 кВ Гудермес-Сити	Ф-20	ОП	20						1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
29	Население с. Брагуна, с. Дарбанки, с. Комсомольское	ПС 110 кВ Гудермес-Сити	Ф-24	ОП	20	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
ИТОГО:															
						до 5 мин.	6,12	12,43	13,78	21,51	32,30	32,30	42,76	45,58	57,40
						от 5 до 20 мин.	7,27	14,39	26,50	32,75	34,78	48,24	61,53	64,50	77,02
						Всего:	13,39	26,82	40,29	53,75	67,08	80,55	93,84	107,27	134,41
						Всего по ДУ:									
						до 5 мин.									
						от 5 до 20 мин.	5,87	11,24	11,24	11,24	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08
						Всего:	5,87	11,24	11,24	11,24	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08
						до 5 мин.									
						от 5 до 20 мин.	7,27	15,27	21,01	23,54	28,16	32,16	35,13	35,13	37,01
						Всего:	7,27	8,52	15,27	21,01	23,54	28,16	32,16	35,13	37,01
						Всего:	7,27	8,52	15,27	21,01	23,54	28,16	32,16	35,13	37,01

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднеуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17°С).

Главный инженер АО "Чеченэнерго"



И.Р. Дзев