

Заместитель министра
строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Чеченской Республики

И.Х. Мисерханов

30.08.2024г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Филиала АО "СО ЕЭС"
налоговой службы
Северокавказского РДУ

А.В. Николаев

30.08.2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор
АО "Чеченэнерго"

И.С. Кадиров

30.08.2024г.

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической энергии на 2024/2025 гг. по АО "Чеченэнерго"

на территории Чеченской Республики

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	Население с. Толстой-Юрт, с. Горноисточенское	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Население с. Виноградное, пос. Набережный			106,22	106,22	106,22	106,22	106,22	106,22	106,22	106,22		
3	Население Ахматовский район г. Грозный				52,39	52,39	52,39	52,39	52,39	52,39	52,39		
4	Население Ахматовский район г. Грозный	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58		
5	Население Виситовский район г. Грозный				49,27	49,27	49,27	49,27	49,27	49,27	49,27		
6	Население Шейх-Мансуровский район г. Грозный	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27		
7	Население Ахматовский район г. Грозный	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72		
8	Население с. Мескер-Юрт			67,10	67,10	67,10	67,10	67,10	67,10	67,10	67,10		
9	Население г. Ардун			78,74	78,74	78,74	78,74	78,74	78,74	78,74	78,74		
10	Население г. Ардун	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52		
11	Население с. Серноводское				122,23	122,23	122,23	122,23	122,23	122,23	122,23		
12	Население с. Самашки					52,78	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78		
13	Население г. Урус-Мартан, с. Мартан-Чу	89,18	89,18	89,18	89,18	89,18	89,18	89,18	89,18	89,18	89,18		
14	Население г. Урус-Мартан	92,23	92,23	92,23	92,23	92,23	92,23	92,23	92,23	92,23	92,23		
15	Население с. Гойты			110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18		
16	Население г. Урус-Мартан					122,76	122,76	122,76	122,76	122,76	122,76		
17	Население г. Урус-Мартан, пос. Минурита					39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72		
18	Население г. Урус-Мартан					43,70	43,70	43,70	43,70	43,70	43,70		
19	Население с. Танги-Чу, г. Урус-Мартан, с. Рошни-Чу, с. Геха-Чу, с. Шапхаки					289,73	289,73	289,73	289,73	289,73	289,73		
20	Население п. Андреевская долина					33,89	33,89	33,89	33,89	33,89	33,89		
21	Население с. Октябрьское, с. Красностаповское, пос. Майский			31,56	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56		
22	Население пос. Кирово			30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96		
23	Население с. Алхан-Кала	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01		

И.Х. Мисерханов

Генеральный директор

Энергостанция ПС 110 кВ Шали, с. Аутуры											
24	Население г. Шали, с. Аутуры										
25	Население Итум-Калинского района										
Энергостанция ИСП-110 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Ойсукур, ПС 110 кВ Курчалой											
26	Население часть Курчалоевского района										
27	Население часть Курчалоевского района										
28	Население г. Гудермес										
29	Население г. Гудермес										
Итого по АО "Чеченэнерго":											
	в т.ч. по энергостанции ПС 110 кВ Шали, ПС 110 кВ Цемзавод:	278,09	562,51	846,14	1125,46	1403,55	1683,24	1972,97	2282,23	2681,88	3226,75
в т.ч. по энергостанции ИСП-110 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Ойсукур, ПС 110 кВ Курчалой:											
		36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51	36,51
		82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25
		345,77	345,77	345,77	345,77	345,77	345,77	345,77	345,77	345,77	345,77
		890,64	890,64	890,64	890,64	890,64	890,64	890,64	890,64	890,64	890,64

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17°C).

Главный инженер АО "Чеченэнерго"

И.Р. Дугев