


СОГЛАСОВАНО

Директор Филиала

АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ

Подпись

А.В. Николаев



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора Филиала

ПАО "Россети Северный Кавказ" -

К.А. Котиков

(подпись)

2025 г.

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ГРАФИКА
временного отклонения потребления на 2025/2026 гг. с корректировкой от ноября 2025 г.

по Филиалу ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго"

Наименование ППК	Прогноз максимум потребления (Рmax), МВт	Время и способ вывода	Очередь отключения, МВт										10 очередь от Рmax, %	10 очередь от объёма ГВУ, %	10 очередь по способу отключения, %	Совмещение		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				%	МВт	
Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Ингушэнерго"	265,0	до 5 мин, в т.ч.	10,59	21,29	31,82	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	40,02%	100%	100%	25%	9,46	
		ДУ																
		ОП	10,59	21,29	31,82	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12							
		ДУ																
		ОВБ																
		до 20 мин, в т.ч.	10,59	21,29	31,82	42,61	53,18	63,63	74,46	74,76	74,76					22%	16,48	
		ДУ																
		ОП	10,59	21,29	31,82	42,61	53,18	63,63	74,46	74,76	74,76							
		ДУ																
		ОВБ																
		ИТОГО, в т.ч.:	10,59	21,29	31,82	42,61	53,18	63,63	74,46	84,54	95,06	106,06					21%	22,46
		ДУ																
		ОП	10,59	21,29	31,82	42,61	53,18	63,63	74,46	74,76	74,76	74,76						
		ДУ	-	-	-	-	-	-	-	2,58	8,88	10,38						
		ОВБ	-	-	-	-	-	-	-	7,20	11,72	20,92						

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому
управлению и ситуационному управлению - начальник ЦУС

Т.Д. Гойтов

Можно - да

[illegible]

