



СОГЛАСОВАНО
Министерство промышленности и торговли Республики Северная Осетия-Алания
2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор АО "СО РЭС"
Филиала АО "СО РЭС"
Севернокавказское РДУ
2025 г.

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2025/2026 гг.
по Филиалу ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго"
на территории Карачаево-Черкесской Республики

№	Потребитель	Наименование		Очередь ограничения, МВт											
		подстанции	присоединения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	ООО "Анжела", Филиал ГУП "РГРС" РТШ КЧР	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	ИП Величко В.А.	ПС "Рудник" 35 кВ	Ф-17				0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09		
3	ООО "Софийский ледник", ООО "Нарт"	ПС 110 кВ Курджиново	Ф-378				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
4	ООО "Кавказлес", ООО "Алан"	ПС 110 кВ Курджиново	Ф-378												
5	СП Курджиново	ПС 110 кВ Курджиново	Ф-376		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
6	ОАО "Хабезский гипсовый завод"	ПС 110 кВ Кош-Хабль	Ф-533				0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11		
7	население ст.Претрадная	ПС 110 кВ Претрадная	Ф-679		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13		
8	население г.Карачаевск	ПС 110 кВ Горный Воздух	Ф-782	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47		
9	ИП Сопонцов	ПС 110 кВ Претрадная	Ф-683 ТП-21				0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
10	Учкуланское СП	ПС 35 кВ Учкулан	Ф-701				0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07		
11	ОАО "Флора Кавказа"	ПС 110 кВ Претрадная	Ф-679				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
12	завод "Электробиолит", Хабезский гипсовый завод	ПС 35 кВ Электробиолит	Ф-350	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21		
13	Учкуланское СП	ПС 35 кВ Учкулан	Ф-702	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
14	Учкуланское СП	ПС 35 кВ Учкулан	Ф-703	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		
15	Акционерное общество "Завод Элия"	ПС 110 кВ Учкесен	Ф-552	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26		
16	СП Кавказское	ПС 110 кВ Кавказская	Ф-142	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
17	Кичи-Балыкское СП	ПС 35 кВ Кичи-Балык	Ф-574	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
18	СП Первомайское	ПС 110 кВ Учкесен	Ф-553	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09		
19	Учкуланское СП	ПС 35 кВ Учкулан	Ф-704	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		

УТВЕРЖДАЮ
И.О. директора Филиала
ПАО "Россети Северный Кавказ" -
"Карачаево-Черкесскэнерго"
М.Р. Гонимов
2025.01.10



Примечание

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

117	ООО "ЭСК" (Ф 864), ООО "Узлепластик" (Ф 863), ООО "Эльбрусия" (Ф 862), ООО "Фактор" (Ф 862), ИП Богатырев Р.А. (Ф 862), ООО "Вулкан" (Ф 862), ОАО "НК Роснефть" (Ф 862), ИП Давуров Э.Р. (Ф 862), ИП Эбзеев Р.А.-К. (Ф 861), ИП Узленов К.Ш. (Ф 863), ООО ТПК "Транснаб" (Ф 862,863), Узленова З.Х. (Ф 862).	ПС 110 кВ Северная	Ф-609				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
118	Население, АО "Волокнагл", Физикова Е.Р., ООО "Август", ИП Темирова С.Р., ООО "Березка"	ПС 110 кВ Северная	Ф-612							0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
119	Население, ИП Астежев Н.Д. (Ф 122), ИП Намесина И.П., (Ф 503)	ПС 110 кВ Северная	Ф-613									1,46	1,46	1,46	1,46
120	Население, АО "Волокнагл"	ПС 110 кВ Северная	Ф-616							1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
121	Население, ИП Поляничко В.И. (Ф 161), Мазова З.А. (Ф 507), АО "Волокнагл", ООО "Атлант" (Ф 407).	ПС 110 кВ Северная	Ф-621									2,73	2,73	2,73	2,73
122	Население, ООО "Тепловые сети"	ПС 110 кВ Северная	Ф-625								3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
123	Население г.Черкесск, м-н "Хачиров", вяз.пех "Полухота", м-н "Милана"	ПС 110 кВ Северная	Ф-621										2,61	2,61	2,61
124	Население, АО "Волокнагл", АО "Почта России", ООО "УЖХ №1", ИП Темиргиев Х.Т., ИП Эдиев С.М.	ПС 110 кВ Северная	Ф-638									0,45	0,45	0,45	0,45
125	ООО "Партнер энерго"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-162									0,12	0,12	0,12	0,12
126	Население, ООО "Прибороремонт", ФБУ "СК ЦСМ", ИП Харлызов А.М., ООО "Партнер"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-169									0,93	0,93	0,93	0,93
127	ООО "Партнер энерго"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-172	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
128	ООО "Партнер энерго"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-182		0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
129	ИП Давлинская Т.А. (Ф 261), АО "Волокнагл"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-183 РП-5									0,39	0,39	0,39	0,39

130	Население, МКОУ "СОШ №12" (Ф 407), ООО "Тепловые сети", ИП Абреков М.И. (Ф 407), ИП "Абрекова Б.А.-К. (Ф407), ООО "УЖХ №2"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-184 РП-5															1,87
131	Население, КУ Ростехнадзор, ИП Айбазов С.Х., ИП Поляков Г.А., ООО "Алана"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-503				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
132	Население, ЗАО "МитСервис", ОАО "Партнерэнерго", ООО "Фирма "Алпаст", ИП Суончев А.С., Рошенко С.Г., АО "Волоканы"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-507															1,78
133	Урупский Гок	ПС 110 кВ Претрадная	Ф-680				0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
134	Урупский Гок	ПС 110 кВ Претрадная	Ф-681		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
135	Урупский Гок	ПС 110 кВ Претрадная	Ф-684			0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
136	Урупский Гок	ПС 110 кВ Претрадная	Ф-689	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
137	Урупский Гок	ПС 110 кВ Претрадная	Л-625													2,95	2,95	2,95
138	Урупский Гок	ПС 110 кВ Претрадная	Л-626														2,06	2,06
Итого по Филиалу ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкессэнерго":				5,70	11,40	17,10	22,80	28,50	34,20	39,90	45,60	51,30	57,00					

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднеуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-16,0 С)

Первый заместитель директора - главный инженер
Филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкессэнерго"



А.П.Лысенко