

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра

строительства, жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики Чеченской Республики



Л. Х. Мисерханов

09

2025г.



СОГЛАСОВАНО

Директор

Филиала АО "СО ЕЭС"

Северокавказское РДУ

[Signature]

А.В. Николаев

18

2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор

АО "Чеченэнерго"



И.С. Кадиров

09

2025г.

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической энергии на 2025/2026 гг. по АО "Чеченэнерго"
на территории Чеченской Республики

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	население пос. Горагорский, х. Майский			84,20	84,20	84,20	84,20	84,20	84,20	84,20	84,20
2	население с. Комарово, пос. Горагорский (Старый Поселок), с. Калаус						317,31	317,31	317,31	317,31	317,31
3	население с. Кулары, с. Хамби-Ирзи, пос. Краснопартизанский, с. Алхан-Юрт								371,43	371,43	371,43
4	население с. Алхазурово, с. Гойское, с. Гой-Чу		87,41	87,41	87,41	87,41	87,41	87,41	87,41	87,41	87,41
Энергорайон "Транзит 110кВ Грозненская ТЭС-Северная-Восточная-Грозный":											
5	население г. Грозный Висаитовский район				53,29	53,29	53,29	53,29	53,29	53,29	53,29
6	население г. Грозный Висаитовский район				45,68	45,68	45,68	45,68	45,68	45,68	45,68
7	население г. Грозный Ахматовский район			71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81
8	население г. Грозный Ахматовский район		64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32	64,32
9	население г. Грозный Шейх-Мансуровский район					22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02

[illegible]

И.Р. Цыев

Величина потребляемой электрической мощности в графике, определенных прохождение нагрузки при среднесуточных наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17°C).

[illegible]