

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Чеченской Республики

П. Х. Мисерханов

12. 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Филиала АО "СО ЕЭС"
Северокавказское РДУ

А. В. Николаев

10. 12. 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор
АО "Чеченэнерго"

И. И. Бадилов

23. 12. 2025г.



ГРАФИК

временного отключения потребления на 2025/2026гг. по АО "Чеченэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	население с.Кирово, ст.Калиновская, ст. Савельевская	ПС 110 кВ Наурская	ВЛ 35кВ Л-80	ОП	5									5,846	5,846	
2	население с.Чернокозово, ст. Мекенская	ПС 110 кВ Наурская	ВЛ 35кВ Л-84	ОП	5										2,785	
3	население с.Бено-юрт, с.Братское, с.Гвардейское, с.Знаменская	ПС 110 кВ Ищерская	ВЛ 35кВ Л-97	ОП	5										11,200	
4	население х.Майский, пос. Горагорский	ПС 110кВ №84	ВЛ 35кВ Л-30	ОП	5					3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	3,465	100
5	население г.Грозный Висаитовский район	ПС 110кВ №84	ВЛ 35кВ Л-2	ОП	5						12,303	12,303	12,303	12,303	12,303	
6	население пос.Краснопартизанский, с.Хамби-Ирзи, с.Алхан-Юрт, с.Кулары	ПС 110кВ ГРП-110	ВЛ 35кВ Л-17	ОП	5							15,285	15,285	15,285	15,285	100
7	население г.Грозный Шейх-Мансуровский район	ПС 110 кВ ГРП-110	ВЛ 35кВ Л-496	ОП	5					5,389	5,389	5,389	5,389	5,389	5,389	
8	население г.Грозный Шейх-Мансуровский район	ПС 110 кВ ГРП-110	ВЛ 35кВ Л-497	ОП	5								9,739	9,739	9,739	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

В т.ч. по Энергорайону "Центральный":	до 5 мин., в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДУ											
	ОП											
	до 20 мин., в том числе:	2,832	5,860	15,703	29,177	44,183	47,802	61,238	80,232	87,592	91,317	65,40
	ДУ											
	ОП	2,832	5,860	15,703	29,177	44,183	47,802	61,238	80,232	87,592	91,317	65,402
	Всего, в том числе:	2,83	5,86	15,70	29,18	44,18	47,80	61,24	80,23	87,59	91,32	65,40
	ДУ											
	ОП	2,83	5,86	15,70	29,18	44,18	47,80	61,24	80,23	87,59	91,32	65,40
	ДД											
	ОВБ											
В т.ч. по Энергорайону "Восточный":	до 5 мин., в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДУ											
	ОП											
	до 20 мин., в том числе:	9,78	13,94	30,64	37,09	42,07	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	30,43
	ДУ											
	ОП	9,78	13,94	30,64	37,09	42,07	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	30,43
	Всего, в том числе:	9,78	13,94	30,64	37,09	42,07	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	30,43
	ДУ											
	ОП	9,78	13,94	30,64	37,09	42,07	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	30,43
	ДД											
	ОВБ											

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17°C).

Главный инженер АО "Чеченэнерго"



И.Р. Цуев