

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики
Республики Северная Осетия-Алания

Т.М.Карасев

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Филиала АО "СО ЕЭС"
Северокавказское РДУ

А.Д.Николаев

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Филиала
ПАО "Россети Северный Кавказ" -
"Севкавказэнерго"

А.Т.Таболов

2025 г.

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2025/2026 гг.
по Филиалу ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго"
на территории Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции		Очередь ограничения, МВт									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	с Коста, ст.Архонская, с.Гизель	ПС 110 кВ Беслан	ВЛ-429 35 кВ	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
2	с Михайловское, с.Алханчурт, СНО "Пищевик", ВЦНТ, ООО "Спутник", ЗАО КЭС, ООО "Кондор", Учхоз ГСХУ, ОАО "ОМС"	ПС 110 кВ Ольгинская	ВЛ-451 35 кВ		2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
3	с Комарово, ст.Троицкая	ПС 110 кВ Моздок-110 ПС 110 кВ Предмостная	ВЛ 35 кВ Л-433 ВЛ 35 кВ Л-405		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
4	ООО "АльянсСпирт"	ПС 110 кВ Беслан-Северная	ф-3, ф-9 6 кВ		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5	ООО "Ирстоун"	ПС 110 кВ РП-110 ПС 35 кВ Фронтон	ф-33 6 кВ		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
6	ООО "Исток"	ПС 330 кВ Владикавказ-500 ПС 110 кВ Беслан-Северная	ВЛ 110 кВ Л-106 ВЛ-110 кВ Л-114			0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
7	ООО "Бор"	ПС 330 кВ Владикавказ-2	ВЛ-33, ВЛ-34 110 кВ			2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
8	с Чермен	ПС 110 кВ Ольгинская	ф-7 ТП 7-3, 7-6, 7-35			0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
9	ООО "Вертикаль"	ПС 110 кВ Янгарт	ф-18, 33 6 кВ ТП МахВек			0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
10	ООО "Агрофирма ФАТ"	ПС 110 кВ РП-110	ф-11, 30 6 кВ РП-6 ф-5				0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
11	ОАО "Кетон" (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Янгарт	ф-8, 31, 50 6 кВ				0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
12	с Хумалаг, с.Цалык	ПС 110 кВ Беслан-Северная	ВЛ-408 35 кВ				1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
13	АО "ЦУМ" (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Юго-Западная	ф-28 6 кВ ТП-140					0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
14	АМС Ардонского района	ПС 35 кВ Ардон-35	ф-5 10 кВ					0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
15	ОАО "Владикавказский завод "Разряд" (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Денисенко	ф-14 6 кВ					0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
16	с Ногир	ПС 110 кВ Ногир-110	ф-5, 8 6 кВ					1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
17	ООО "Вершина"	ПС 110 кВ Денисенко ПС 110 кВ Янгарт	ф-7 6 кВ ф-0,5 6 кВ					0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
18	с Михайловское	ПС 110 кВ Ногир-110	ф-6 6 кВ					0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
19	АО "Электроконтактор" (ООО "Просвет")	ПС 35 кВ Электроконтактор	ф-5, 9 6 кВ					0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
20	ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"	ПС 110 кВ Юго-Западная	ф-13 6 кВ РП-ТП-10						0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
21	ООО "Промстройконструкция" (ООО "Просвет") Лемана Про	ПС 110 кВ Янгарт	ф-13, 33 6 кВ						0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Д-р - /Р.М.Алхасов/

просмотров 27

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции		Очередь ограничения, МВт									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ООО "Лента" (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Янтарь	ф-13, 33 6 кВ						0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
23	ИП Гелиев Н.Б.	ПС 35 кВ Троицкая	ф-2 10 кВ ТП-2-9						0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
24	ОАО "Иристонстекло" (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Северо-Восточная ПС 110 кВ Победит	ф-9, 20, 27 6 кВ ф-42, 43 6 кВ						0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
25	ООО "Столица 2010"	ПС 110 кВ Янтарь	ф-1, 6 6 кВ						0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
26	Северо-Кавказское Суворовское Военное Училище	ПС 110 кВ Иристон	ф-22, 23 10 кВ						0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
27	ОАО "ВРЗ"	ПС 110 кВ Владикавказ-1	ф-11 6 кВ						0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
28	с. Бурон	ПС 35 кВ Бурон	ф-4 6 кВ							0,12	0,12	0,12	0,12
29	ООО УК "Армала"	ПС 110 кВ Юго-Западная	ф-22, 29							0,12	0,12	0,12	0,12
30	ООО "Агросоюз "Стандарт" (ООО "Ампер")	ПС 35 кВ Гизель	ф-1 10 кВ оп.18							0,25	0,25	0,25	0,25
31	ОЗАТЭ (ООО "Просвет")	ПС 35 кВ ОЗАТЭ	фидера 6 кВ							1,10	1,10	1,10	1,10
32	ООО "Ампер"	ПС 110 кВ Левобережная ПС 110 кВ Янтарь ПС 110 кВ Восточная	ф-24 6 кВ ф-2, 49 6 кВ ф-2, 4 ТП-281, 325							0,36	0,36	0,36	0,36
33	ООО "НХП Умелец" (ООО "Ампер")	ПС 110 кВ Западная	ф-21, 31 6 кВ							0,15	0,15	0,15	0,15
34	ОАО "Кондор" (ООО "Просвет")	ПС 35 кВ Салют	Ввод Т-1 35 кВ Ввод Т-2 35 кВ								0,65	0,65	0,65
35	ООО "ИнтерАгрокомплекс" (ООО "Просвет")	ПС 35 кВ Мелькомбинат	ВВвод Т-1 35 кВ								0,25	0,25	0,25
36	ТЦ "Галерея" (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Юго-Западная	ф-13, 22 6 кВ РП-3								0,15	0,15	0,15
37	ООО "Дали"	ПС 110 кВ Беслан	ф-6, 14 6 кВ								0,25	0,25	0,25
38	пос. Мизур (ГУП «Аланияэнергосеть»)	ПС 110 кВ Мизур	Т-1 6 кВ								0,75	0,75	0,75
39	ООО "Кристалл плюс" (ООО "Гарантэнерго")	ПС 110 кВ Эльхотово	ф-9 10 кВ оп.77								0,10	0,10	0,10
40	ЗАО "Глобус"	ПС 110 кВ ЦРП-1	ф-13 ТП-26									0,12	0,12
41	ООО "Магнит"	ПС 110 кВ Северо-Восточная	ф-15, 29 6 кВ									0,24	0,24
42	ООО "Арианна-С"	ПС 110 кВ Беслан	ф-13 6 кВ									0,10	0,10
43	ООО "ЮСК" (ООО "Ампер")	ПС 110 кВ Ардон-110										0,10	0,10
44	ООО "СпУ-3"	ПС 110 кВ Ардон-110	ф-1, 5 10 кВ									0,12	0,12
45	ОАО "Моздокские узоры"	ПС 110 кВ Моздок-Тяговая	ф-63, 64 6 кВ									0,12	0,12
46	ООО "Мах Век" (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Янтарь	ф-18, 35 6 кВ									0,22	0,22
47	ОАО "Крон" (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Янтарь	ф-17, 24 6 кВ									0,24	0,24
48	ООО «Алмаз» (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Денисенко	ф-6, 13									0,12	0,12
49	ФГБОУ ВО СКГМИ (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Владикавказ-1	ф-2 6 кВ РП-2, ф-5 6 кВ РП-2, ф-5 6 кВ ТП-109									0,24	0,24
50	ООО "Фарн-ДВС" (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Беслан-Северная	ф-5 6 кВ ТП-5-41									0,24	0,24
51	ООО "Викалина"	ПС 110 кВ Янтарь	ф-31, 50 6 кВ РП-6									0,24	0,24
52	ООО "Казачий хутор"	ПС 110 кВ Беслан	ф-3, 15 6 кВ									0,10	0,10
53	ООО "Астар"	ПС 35 кВ Раздольная	ф-9, 1 оп. № 8 10 кВ									0,12	0,12
54	ООО "Факел"	ПС 110 кВ Беслан	ф-6, 14 6 кВ									0,24	0,24
55	Садоводческое товарищество "Иристон"	ПС 110 кВ Левобережная	ф-30 ТП-30-8									0,24	0,24
56	ООО "Алания-Молл" (ООО "Просвет")	ПС 35 кВ ОЗАТЭ	РП-17 ф-16 6 кВ									0,30	0,30
57	ООО "Подкова (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Дигора-110	ф-9 10 кВ									0,20	0,20

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции		Очередь ограничения, МВт									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ООО "Арианна"	ПС 110 кВ РП-110	ф-11, 30 6 кВ РП-6 ф-1										0,24
59	ООО "Подкова"	ПС 110 кВ Левобережная	ф-9 6 кВ РП-ТП-17 яч. 19										0,24
60	ООО "Давид"	ПС 110 кВ Беслан-Северная	ф-1 6 кВ ТП-1-2 оп 101										0,12
61	ООО "ДА" (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Владикавказ-1	ф-11 6 кВ ф-ВРЗ-1, ВРЗ-2										0,20
62	АО "Рокос"	ПС 35 кВ Южная	ф-2, 5, 6 6 кВ										0,12
63	ТСН "Дон"	ПС 35 кВ Тарская	ф-3 6 кВ										0,15
64	ООО "Фарн-12" (ООО "Ампер")	ПС 110 кВ Янтарь	ф-2, 49 6 кВ										0,40
65	ООО "ТИМ"	ПС 110 кВ Денисенко, ПС 110 кВ Янтарь	ф-22, ф-29 6 кВ										0,24
66	ООО "Гигант"	ПС 35 кВ ПТФ	ф-7, ф-12 6 кВ										0,12
67	ООО Тепличный комплекс "Алания"	ПС 110 кВ Ногир-110	ф-0,5, 11 6 кВ										0,15
68	ОАО "Осетия-полиграфсервис" (ООО "Просвет")	ПС 110 кВ Юго-Западная	ф-24, ф-27 6 кВ										0,12
69	ООО «Луч», ЗАО «Сигма», ЗАО «Скиф», ОАО «Алания», ЗАО «Окна», ЮВМА, Спецмонтаж, Птицефабрика, Винтрест-7, ИП Гулуев, ИП Гусалов, ИП Фронда. ТК «Алания», ПТУ №1, спортивный зал «Локомотив», художественное училище, физико-математический факультет СОГУ, детские сады №22, 40, 106, СП №6, центр борьбы со СПИДом, центр реабилитации инвалидов, кукольный театр «Саби», Ж/д вокзал, ИП Уруймагова, МБОУ Лицей, ЗАО «Севосгалантерея», ИП Саакова, ООО «ДСиК», магазин «Пышка», торговый дом «Тик», ИП Дзгоева, фирма «Сарма», ИП Кусова, ООО «Ир-Сантехкомплект», ИП Баева, ИП Мамсурова, ИП Хутугова, ИП Туриева, Префектура Промышленного района, Префектура Иристонского района, ГБОУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ"	ПС 110 кВ Владикавказ-1	ф-6, 10 6 кВ	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
70	Управление ПТС, институт экономики и права, инспекция по правам потребителей, СШ №15, ГУП "Севосетинавтодор", д/с №24, центр подготовки МВД, ЧОУ ВО, «ВСТОА» Прогимназия «Интеллект», к/т «Терек», 42, СОК «Асик», д/с №64,67,91, Поликлиника №7, ООО "ПрофСервисТрейд"	ПС 110 кВ Владикавказ-1 ПС 110 кВ Денисенко	ф-2 6 кВ ф-3, 12 6 кВ		2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
71	Детская библиотека, ДДиЮТ, Министерство образования, агентство развития РСО-Алания, кафе «Винценцо», ДМШ №1, СШ № 3,5,28, д/с №2,51, прогимназия «Интеллект». Главпочтамт, институт управления, колледж культуры, мин-во труда и соц.развития, Министерство здравоохранения, МВД Иристонского МО, центральный офис Сбербанка, ФГУ «Центрводоресурсов», гостиница «Планета Люкс»	ПС 110 кВ ЦРП-1	ф-13, 22, 43 6 кВ			3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
72	«Электросклад», АО «Тандер»-«Магнит», ООО АСК-12, ООО «Верона стар», «Империя света», Онкологический диспансер АО «Тандер»-«Магнит», фирма «Невод», ресторан «Элли», институт цивилизации, мин-во юстиции, управление по информационным технологиям, СРК, реабилитационный центр ФСБ, поликлиника ФСБ, СШ №14. М-Видео, управление ГИБДД, ООО «Торговые ряды».	ПС 110 кВ Денисенко ПС 110 кВ Западная	Ф-4 6 кВ ф-14 6 кВ				4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции		Очередь ограничения, МВт									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	Автовокзал №1, ТЦ «XXI век», ИП Фидаров, Автотовары «Регион -15», УТЭН (Ростехнадзор), АО «Тандер»-«Магнит», ОАО ВМУС-2, СШ №7, 36, д/с № 63, ГАЗС «Гефест», ООО «Осетия-93»	ПС 110 кВ Янтарь	ф-40 6 кВ										
	АО «Тандер»-«Магнит», Рынок «Южный», база «Калашников», АЗС «Рома», поликлиника, д/с №71, ДКСШ, СШ №8, в/ч №55	ПС 35 кВ Южная	ф-1, 3 6 кВ					4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
	М-Видео, Стейтон, ресторан «Дар», Бизнес-центр «Капитал-Плаза», кондитерский цех, «Россельхозбанк», библиотека, медико-социальная экспертиза, СШ №21, детская поликлиника №2, магазин "Наш».	ПС 110 кВ Юго-Западная	ф-28 6 кВ										
74	ИП Фарниев, мин-во строительства и архитектуры, управление капитального строительства, СШ №11, префектура Промышленного МО, управление судебного департамента, ИП Кабалоева, АЗС «Роснефть», ресторан "Медици", ООО "Марат"	ПС 110 кВ Денисенко	ф-4 6 кВ						4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
	СОГУ, СОГМА, д/с №74,95,55, поликлиника №1, Статуправление, Мин-во труда и социальной защиты, МУП «Водоканал», МУП «Владводосток», Вет фак ГТАУ, АО «Тандер»-«Магнит», рынок «Привоз»	ПС 35 кВ Электроконтактор	ф-3 6 кВ										
75	АРМ, Трейд-маркет, ООО «Лидер», ООО «Эскадо», ЗАО «Альянс», ООО «Спецэксервис», УТЭП, д/д «Хурытын» ООО «Агрофирма Фат», ОАО «Объединение автовокзалов», ООО «Дигория», ООО «Абрикос», ИП Хатагов, ИП "Гефест"	ПС 110 кВ Янтарь	ф-45 6 кВ										
	СШ №18, 47, д/с №79, 108, 109, ООО «Эталон»	ПС 110 кВ Восточная	ф-2 6 кВ							4,60	4,60	4,60	4,60
	ИП Гадзаонов, ООО «Арцаг», магазин, салон «Colesto», магазины «Бытовая химия», «Бухарест», «Богема», «Ультра», «Кубань», ООО «Мадина», АО «Томади», ООО «Фатимат», ИП Алдатов, ИП Мердсенов, ИП Загахов, ИП Габараев, ИП Цховребова, ИП Цогоева, ПБОЮЛ Дудуров, ООО «Респект», ООО Медиофарм	ПС 110 кВ Городская	ф-1, 6, 10 6 кВ										
76	Земельный комитет АМС, Дворец Правосудия, Банк Москвы, отель «Империал», СШ № 1, 13, 19, 50, Геронтологический центр, стадион «Спартак», «Россельхозбанк», Мин-во сельского хозяйства, ЖКХ РСО-Алания, Дом профсоюзов, Мин-во общественных связей, ООО «Олимп», спортивный диспансер, Республиканский врачебно-физкультурный диспансер	Дзауджикауская ГЭС	ф-20, 30, 38 6 кВ								4,55	4,55	4,55
77	Ледовая арена, д/с №176, д/с «Интеллект», СШ №48, школа «Интеллект», школа «Тхэквандо», «Ас-Мебель», рынок «Молоток», бассейн «Олимпийского резерва», кондитерский цех «Анечка», медицинский центр «Семья», Атри-Стейтон, центр временного содержания несовершеннолетних, магазин «Пятерочка», ООО "УК Стимул", ТЦ "Магнит"	ПС 110 кВ Левобережная	ф-26, 27, 28 10 кВ									3,40	3,40
78	ГКУ «Центр обеспечения деятельности по защите населения и территории РСО-Алания от ЧС», Республиканский Военкомат, ГКУ «Центр обеспечения безопасности», кондитерская ф-ка, школа-интернат, СШ № 43, 44, д/с №93, 98, 107, 3, рынок «Первомайский» магазин «Стейтон», АО «Тандер»-«Магнит», магазин «Евростиль», стоматологическая поликлиника СОГУ, АО «Стоматология»	ПС 110 кВ Западная	ф-13 6 кВ										3,64

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции		Очередь ограничения, МВт									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	Завод по переработке мусора, АО «Ирвуд», Отель «Виктория», Ресторан «Арбат», ООО «Сельхозавтодор», Кафе «Минас», ресторан «Берлога», ВТ-центр, ИР-дорцентр, строительная организация «Хата», ООО «Ягуар», Лесхоз, КТП-Росавтодор, РТИ, магазин «Всё для загорода», Мойка, Хостел, Автосервис, ИП «Донцова», ООО «Диана», Дорожно-ремонтное строительное управление, Стройинновация (находятся в здании ДРСУ), ресторан «Дом у дороги», кафе «Фышним»	ПС 110 кВ Дауровой	Ф-1 6 кВ										0,97
80	Алагирский участок	ПС 110 кВ Алагир	Ф-1 6 кВ ТП-33, ТП-7	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
81		ПС 110 кВ Алагир	Ф-1 6 кВ ТП-29, ТП-57		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
82		ПС 110 кВ Алагир	Ф-1 6 кВ ТП-15, ТП-62			0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
83		ПС 110 кВ Алагир	Ф-7 6 кВ ТП-26, ТП-48				0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
84		ПС 110 кВ Алагир	Ф-7 6 кВ ТП-30, ТП-23					0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
85		ПС 110 кВ Алагир	Ф-9 6 кВ ТП-27, ТП-28						0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
86		ПС 110 кВ Алагир	Ф-7 6 кВ ТП-14							0,16	0,16	0,16	0,16
87		ПС 110 кВ Алагир	Ф-7 6 кВ ТП-37								0,16	0,16	0,16
88		ПС 110 кВ Алагир	Ф-1 6 кВ ТП-10, ТП-38									0,16	0,16
89		ПС 110 кВ Алагир	Ф-7 6 кВ ТП-20, ТП-21										0,16
90	ГУП «Аланияэнергосеть» Ардонский участок	ПС 110 кВ Ардон-110	Ф-8 10 кВ ТП-23, 50	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91		ПС 110 кВ Ардон-110	Ф-8 10 кВ ТП-29		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
92		ПС 110 кВ Ардон-110	Ф-8 10 кВ ТП-36			0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
93		ПС 110 кВ Ардон-110	Ф-8 10 кВ ТП-55				0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
94		ПС 110 кВ Ардон-110	Ф-4 10 кВ ТП-49					0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
95		ПС 110 кВ Ардон-110	Ф-4 10 кВ ТП-11, Ф-3 10 кВ ТП-6						0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
96		ПС 110 кВ Ардон-110	Ф-4 10 кВ ТП-47, 54							0,15	0,15	0,15	0,15
97		ПС 110 кВ Ардон-110	Ф-4 10 кВ ТП-18								0,15	0,15	0,15
98		ПС 110 кВ Ардон-110	Ф-4 10 кВ ТП-31									0,15	0,15
99		ПС 110 кВ Ардон-110	Ф-4 10 кВ ТП-9										0,15
100	ГУП «Аланияэнергосеть» Бесланский участок	ПС 110 кВ Беслан	Ф-6 6 кВ ТП-63	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
101		ПС 110 кВ Беслан	Ф-6 6 кВ ТП-67		0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
102		ПС 110 кВ Беслан	Ф-7 6 кВ ТП-66			0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
103		ПС 110 кВ Беслан	Ф-7 6 кВ ТП-33а				0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
104		ПС 110 кВ Беслан	Ф-11 6 кВ ТП-14, 33					0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
105		ПС 110 кВ Беслан	Ф-11 6 кВ ТП-Школа-2						0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
106		ПС 110 кВ Беслан	Ф-10 6 кВ ТП-69							0,21	0,21	0,21	0,21
107		ПС 110 кВ Беслан	Ф-10 6 кВ ТП-56								0,21	0,21	0,21
108		ПС 110 кВ Беслан	Ф-10 6 кВ ТП-19									0,21	0,21
109		ПС 110 кВ Беслан-Северная	Ф-6 6 кВ ТП-9										0,21
110	ГУП «Аланияэнергосеть» Ардонский участок (г.Дигора)	ПС 110 кВ Дигора-110	Ф-5 10 кВ ТП-5-13, 5-19	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
111		ПС 110 кВ Дигора-110	Ф-4 10 кВ ТП-4-1		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции		Очередь ограничения, МВт									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	ГУП «Аланияэнергосеть» Ардонский участок (г. Дигора)	ПС 110 кВ Дигора-110	ф-7 10 кВ ТП-7-27			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
113		ПС 110 кВ Дигора-110	ф-5 10 кВ ТП-5-17				0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
114		ПС 110 кВ Дигора-110	ф-7 10 кВ ТП-7-24 4 10 кВ ТП-4-3	ф-				0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
115		ПС 110 кВ Дигора-110	ф-4 10 кВ ТП-4-31						0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
116		ПС 110 кВ Дигора-110	ф-7 10 кВ ТП-7-25							0,10	0,10	0,10	0,10
117		ПС 110 кВ Дигора-110	ф-5 10 кВ ТП-5-16								0,10	0,10	0,10
118		ПС 110 кВ Дигора-110	ф-4 10 кВ ТП-4-2									0,10	0,10
119		ПС 110 кВ Дигора-110	ф-4 10 кВ ТП-4-8 ф-7 10 кВ ТП-7-29										0,10
120	ГУП «Аланияэнергосеть» Моздокский участок	ПС 110 кВ Предмостная	ф-4 6 кВ ТП-1, ТП-2	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
121		ПС 110 кВ Предмостная	ф-4 6 кВ ТП-3		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
122		ПС 110 кВ Предмостная	ф-6 6 кВ ТП-91			0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
123		ПС 110 кВ Предмостная	ф-6 6 кВ ТП-93				0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
124		ПС 110 кВ Моздок-110	ф-5 6 кВ ТП-208, ТП-84					0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
125		ПС 110 кВ Моздок-110	ф-5 6 кВ ТП-89						0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
126		ПС 110 кВ Моздок-110	ф-13 6 кВ ТП-54							0,30	0,30	0,30	0,30
127		ПС 110 кВ Моздок-110	ф-13 6 кВ ТП-86								0,30	0,30	0,30
128		ПС 110 кВ Моздок-110	ф-5 6 кВ ТП-223									0,30	0,30
129		ПС 110 кВ Моздок-110	ф-11 6 кВ ТП-52, ТП-53										0,30
130	ОАО "Победит"	ПС 110 кВ Победит	РУ 6 кВ ПС 6 кВ №19, 25, ПС 6 кВ №26 Т-1, Т-2	0,18	0,36	0,54	0,72	0,90	1,08	1,26	1,44	1,62	1,80
ИТОГО:				7,80	15,60	23,40	31,19	38,99	46,79	54,59	62,39	70,19	78,00

Величины потребления электрической мощности потребителей, указанных в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-14,0°C).

Исполняющий обязанности первого заместителя директора – главного инженера
Филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго"

А.В.Арсосв