

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чеченской Республики



Х. Мисерханов

09/2026г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Филиала АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ



В. Николаев

2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор АО "Чеченэнерго"

И.С. Кадиров

2026г.



ГРАФИК

временного отключения потребления на 2026/2027гг. по АО "Чеченэнерго"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	население с.Кирово, ст.Калиновская, ст.Савельевская	ПС 110 кВ Наурская	ВЛ 35кВ Л-80	ОП	5			6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	
2	население с.Чернокозово, ст.Мекенская	ПС 110 кВ Наурская	ВЛ 35кВ Л-84	ОП	5			2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	12,21
3	население с.Бено-юрт, с.Братское, с.Гвардейское, с.Знаменская	ПС 110 кВ Ищерская	ВЛ 35кВ Л-97	ОП	5				11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	12,40
4	население с.Горяченсточненское, с.Толстой-Юрт	ПС 110кВ Горяченсточненская	ВЛ 35кВ Л-412	ОП	5				6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	4,30
5	ст. Горяченсточненская	ПС 110кВ Горяченсточненская	Ф-5	ОП	5		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	62,13
6	население х.Майский, пос. Горагорский	ПС 110кВ №84	ВЛ 35кВ Л-30	ОП	5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
7	население г.Грозный Висантовский район	ПС 110кВ №84	ВЛ 35кВ Л-2	ОП	5						11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	36,83

8	население пос.Краснопартизанский, с.Хамби-Ирзи, с.Алхан-Юрт, с.Кулары	ПС 110кВ ГРП-110	ВЛ 35кВ Л-17	ОП	5						9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,62
9	население г.Грозный Шейх-Мансуровский район	ПС 110 кВ ГРП-110	ВЛ 35кВ Л-496	ОП	5	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	10,54
10	население г.Грозный Шейх-Мансуровский район	ПС 110 кВ ГРП-110	ВЛ 35кВ Л-497	ОП	5		8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	6,06
11	население с.Алхазурово, с.Гойское, с.Гой-Чу	ПС 110кВ Горец	ВЛ 35кВ Л-448	ОП	5						4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	
12	население г.Урус-Мартан, с.Гехи	ПС 110кВ Горец	ВЛ 35кВ Л-479	ОП	5					14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	
13	население г.Урус-Мартан, с.Танги-Чу, с.Рошни-Чу, с.Гехи, с.Гехи-Чу, с.Шалажи	ПС 110кВ Горец	ВЛ 35кВ Л-480	ОП	5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	19,20
14	население г.Грозный Ахматовский район, Шейх-Мансуровский район	ПС 110кВ Город	Ф-31	ОП	5										4,4	
15	население г.Грозный Ахматовский район, Шейх-Мансуровский район	ПС 110кВ Город	Ф-32	ОП	5										3,6	
16	население г.Грозный Байсангуровский района	ПС 110кВ Южная	Ввод Т-2 10 кВ	ОП	20										10,0	29,25
Энергорайон " Транзит 110кВ Грозненская ТЭС-Северная-Восточная-Грозный":																
17	население г.Грозный Ахматовский район	ПС 110 кВ Восточная	Ф-3	ОП	5	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	51,75
18	население г.Грозный Ахматовский район	ПС 110 кВ Восточная	Ф-6	ОП	5		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	23,48
19	население г.Грозный Ахматовский район	ПС 110 кВ Восточная	Ф-8	ОП	5							1,7	1,7	1,7	1,7	11,08
20	население г.Грозный Ахматовский район	ПС 110 кВ Восточная	Ф-12	ОП	5			3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	7,68
21	население г.Грозный Висантовский район	ПС 110кВ Холодильник	Ф-32 (6кВ)	ОВБ	40									1,8	1,8	
22	население г.Грозный Висантовский район	ПС 110кВ Холодильник	Ф-35 (6кВ)	ОВБ	40									1,8	1,8	
23	население г.Грозный Висантовский район	ПС 110кВ Холодильник	Ф-37 (6кВ)	ОВБ	40									1,8	1,8	
24	население г.Грозный Висантовский район	ПС 110кВ Холодильник	Ф-6 (10 кВ)	ОВБ	40				2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
25	население г.Грозный Ахматовский район	ПС 110кВ Консервная	ВЛ 35кВ Л-96	ОВБ	40									2,8	2,8	33,31

[illegible]

40	население Шалинского района	ПС 110 кВ Цемзавод	ВЛ 35кВ Л-445	ОП	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	население с.Тевзана, с.Махкеты, с.Сельментаузен, с.Дуц-Хутор, с.Кель-Аул,с.Хатуни, с.Элистанжи, с.Эшилхатой	ПС 110 кВ Шали	ВЛ 35кВ Л-94	ОП	5			9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	2,33
42	население Шалинского района	ПС 110 кВ Шали	ВЛ 35кВ Л-445	ОП	5							1,4	1,4	1,4	1,4	
43	население с.Сержень-Юрт, с.Автуры, с.Беной	ПС 110 кВ Шали	ВЛ 35кВ Л-446	ОП	5		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	16,04
44	население г.Шали, с.Герменчук	ПС 110кВ Шали	Ввод Т-1 10кВ	ОП	5								13,6	13,6	13,6	5,06
45	население г.Шали, с.Автуры	ПС 110кВ Шали	Ввод Т-2 10кВ	ОП	5									17,2	17,2	
Энергорайон "Восточный":																
46	население г.Гудермес	ПС 110 кВ Гудермес	Ф-3	ОП	20								3,2	3,2	3,2	5,25
47	население г.Гудермес	ПС 110 кВ Гудермес	Ф-7	ОП	20								2,3	2,3	2,3	7,47
48	население с.Новый Беной, с.Мелч-Хи, с.Шуани	ПС 110 кВ Гудермес	Ф-16	ОП	20								2,4	2,4	2,4	
49	население г.Гудермес	ПС 110 кВ Гудермес	Ф-17	ОП	20								1,9	1,9	1,9	
50	население г.Гудермес	ПС 110 кВ Гудермес	Ф-19	ОП	20									1,7	1,7	
51	население г.Гудермес	ПС 110 кВ Гудермес	Ф-22	ОП	20								4,9	4,9	4,9	
52	население с.Энгель-Юрт, с.Азамат-Юрт, с.Хангиш-Юрт, с.Кади-Юрт, с. В-Герзель-Аул, с. Н-Герзель-Аул, с.Бильтой-Юрт	ПС 110 кВ Ойсунгур	ВЛ 35кВ Л-440	ОП	5				8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
53	население пос.Ойсхар, с.Н-Эникали	ПС 110 кВ Ойсунгур	Ф-1	ОП	5		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
54	население с.Эникали, с.Нижний Нойбера	ПС 110 кВ Ойсунгур	Ф-4	ОП	5					3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
55	население с.Кошкельды	ПС 110 кВ Ойсунгур	Ф-6	ОП	20							2,4	2,4	2,4	2,4	15,15
56	население с.Верхний Нойбера, с.Гордали	ПС 110 кВ Ойсунгур	Ф-14	ОП	20							2,5	2,5	2,5	2,5	
57	население с. Ишхой-Юрт	ПС 110 кВ Ойсунгур	Ф-19	ОП	5			1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	44,59
58	население г.Курчалой, с.Марзой- Мохк, с.Регита, с.Ачарешки, с.Джагларги, с.Ники-Хита, с.Хиди-Хутор, с.Корен-Беной, с.Гелдаган, с.Майртуп, с.Ахкинчу-Борзой, с.Джигурты, с.Эникали, с.Ялхой- Мохк, с.Бельты, с.Цоцин-Юрт	ПС 110кВ Ойсунгур	ВЛ 35кВ Л-452	ОП	5							0,0	0,0	0,0	0,0	

59	население г.Курчалой, с.Марзой-Мохк, с.Регита, с.Ачарешки, с.Джагларги, с.Ники-Хита, с.Хиди-Хутор, с.Корен-Беной, с.Гелдаган, с.Майртуп, с.Ахкинчу-Борзой, с.Джигурты, с.Эникали, с.Ялхой-Мохк, с.Бельты, с.Цоцин-Юрт	ПС 110кВ Курчалой	В 35 Курчалой 35 (Л-452)	ОП	5							16,7	16,7	16,7	16,7	2,16
60	население с.Харьковское, ст.Шелкозаводская, х.Парабоч	ПС 110кВ Шелковская	Ф-1	ОВБ	40									1,3	1,3	
61	население г.Шелковская, ст.Гребенская, с.Воскрисеновская	ПС 110кВ Шелковская	Ф-8	ОВБ	40										4,3	
62	население ст.Новащедринская, с.Кашыг-Аул, ст.Старо-Щедринская	ПС 110кВ Шелковская	ВЛ 35кВ Л-406	ОВБ	40										2,4	
Итого по АО "Чеченэнерго"				до 5 мин., в том числе:		28,12	56,29	84,51	110,62	138,89	167,04	190,34	203,93	221,14	229,08	9,85
				с использованием дистанционного управления (далее - ДУ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				постоянным оперативным персоналом (далее - ОП)		28,12	56,29	84,51	110,62	138,89	167,04	190,34	203,93	221,14	229,08	9,85
				до 20 мин., в том числе:		28,12	56,29	84,51	110,62	138,89	167,04	195,20	223,51	242,46	260,39	10,06
				ДУ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ОП		28,12	56,29	84,51	110,62	138,89	167,04	195,20	223,51	242,46	260,39	10,06
				Всего, в том числе:		28,12	56,29	84,51	112,74	141,00	169,16	197,32	225,63	254,08	282,44	9,80
				ДУ		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				ОП		28,12	56,29	84,51	110,62	138,89	167,04	195,20	223,51	242,46	260,39	10,06
				персоналом с дежурством на дому (далее - ДД)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				персоналом оперативно- выездной бригады (далее - ОВБ)		0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	11,63	22,05	6,76
				до 5 мин., в том числе:		4,80	8,47	12,14	12,14	12,14	12,14	13,81	13,81	13,81	13,81	27,60
				ДУ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ОП		4,80	8,47	12,14	12,14	12,14	12,14	13,81	13,81	13,81	13,81	27,60
				до 20 мин., в том числе:		4,80	8,47	12,14	12,14	12,14	12,14	13,81	13,81	13,81	13,81	27,60

В т.ч. по Энергорайону "Транзит 110кВ Грозненская ТЭС-Северная-Восточная-Грозный":	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОП	4,80	8,47	12,14	12,14	12,14	12,14	13,81	13,81	13,81	13,81	27,60
	Всего, в том числе:	4,80	8,47	12,14	14,26	14,26	14,26	15,93	15,93	24,14	27,83	19,05
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОП	4,80	8,47	12,14	12,14	12,14	12,14	13,81	13,81	13,81	13,81	27,60
	ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В т.ч. по Энергорайону "Центральный":	ОВБ	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	10,3	14,0	10,6
	до 5 мин., в том числе:	4,92	17,21	31,33	31,33	41,82	45,57	50,48	64,07	81,29	81,29	9,27
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОП	4,92	17,21	31,33	31,33	41,82	45,57	50,48	64,07	81,29	81,29	9,27
	до 20 мин., в том числе:	4,92	17,21	31,33	31,33	41,82	45,57	50,48	64,07	81,29	81,29	9,27
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОП	4,92	17,21	31,33	31,33	41,82	45,57	50,48	64,07	81,29	81,29	9,27
	Всего, в том числе:	4,92	17,21	31,33	31,33	41,82	45,57	50,48	64,07	81,29	81,29	9,27
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОП	4,92	17,21	31,33	31,33	41,82	45,57	50,48	64,07	81,29	81,29	9,27
	ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В т.ч. по Энергорайону "Восточный":	до 5 мин., в том числе:	0,00	2,89	4,26	12,51	15,56	15,56	32,27	32,27	32,27	32,27	3,01
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОП	0,00	2,89	4,26	12,51	15,56	15,56	32,27	32,27	32,27	32,27	3,01
	до 20 мин., в том числе:	0,00	2,89	4,26	12,51	15,56	15,56	37,14	51,85	53,59	53,59	3,12
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОП	0,00	2,89	4,26	12,51	15,56	15,56	37,14	51,85	53,59	53,59	3,12
	Всего, в том числе:	0,00	2,89	4,26	12,51	15,56	15,56	37,14	51,85	54,88	61,61	3,12
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОП	0,00	2,89	4,26	12,51	15,56	15,56	37,14	51,85	53,59	53,59	3,12
	ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	8,03	0,00

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17°С).

Главный инженер АО "Чеченэнерго"



И.Р. Цуев