



СОГЛАСОВАНО
Директор Филиала
АО "СО ЕЭС" Дагестанское
М.П. **ГРАФИК**

СОГЛАСОВАНО
Директор Филиала
АО "СО ЕЭС" Дагестанское РДУ

М.Ш.Шехахмедов



УТВЕРЖДАЮ
Директора филиала ПАО "Россети
Северный Кавказ" "Дагэнерго"

М.С.Шапиев

ГРАФИК

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанций	Наименован ие фидера	Способ ввода отключений по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Горный энергорайон														
1	Население	ПС 110 кВ Тлох	ф-1	ОП	5 м	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,0
2	Население	ПС 110 кВ Ботлих	ф-1	ОП	5 м	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,0
3	Население	ПС 35 кВ Анди	ф-1	ОП	20 м	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,0
4	Население	ПС 35 кВ Карата	ф-1	ОП	20 м	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	0,0
5	Население	ПС 110 кВ Хунзах	ф-1	ОП	5 м	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	0,0
6	Население	ПС 110 кВ Заиб	ф-1	ОП	5 м	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	0,0
7	Население	ПС 35 кВ Эчеда	ф-1	ОП	20 м	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	0,0
8	Население	ПС 35 кВ Агвали	ф-1	ОП	5 м	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,0
9	Население	ПС 35 кВ Прогресс	ф-1	ОП	5 м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,0
10	Население	ПС 110 кВ Тлох	ф-2	ОП	5 м		0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,0
11	Население	ПС 110 кВ Ботлих	ф-4	ОП	5 м		2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	0,0
12	Население	ПС 35 кВ Анди	ф-2	ОП	20 м		2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	0,0
13	Население	ПС 35 кВ Карата	ф-2	ОП	20 м		2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	0,0
14	Население	ПС 110 кВ Хунзах	ф-4	ОП	5 м		3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,0
15	Население	ПС 110 кВ Заиб	ф-2	ОП	5 м		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,0
16	Население	ПС 35 кВ Эчеда	ф-2	ОП	20 м		1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	0,0
17	Население	ПС 35 кВ Агвали	ф-2	ОП	5 м		1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	0,0
18	Население	ПС 35 кВ Прогресс	ф-5	ОП	5 м		1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	0,0
19	Население	ПС 35 кВ Сагри	ф-1	ОП	5 м		3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	0,0
20	Население	ПС 110 кВ Тлох	ф-3	ОП	5 м			1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	0,0
21	Население	ПС 110 кВ Ботлих	ф-6	ОП	5 м			0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,0
22	Население	ПС 35 кВ Анди	ф-3	ОП	20 м			0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,0
23	Население	ПС 35 кВ Карата	ф-3	ОП	20 м			2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,0
24	Население	ПС 110 кВ Хунзах	ф-5	ОП	5 м			0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,0
25	Население	ПС 110 кВ Заиб	ф-3	ОП	5 м			4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,0
26	Население	ПС 35 кВ Агвали	ф-3	ОП	5 м			0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,0
27	Население	ПС 35 кВ Мехельта	ф-1	ОП	5 м			0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,0

28	Население	ПС 110 кВ Гидатль	ф-1	ОП	20 м			3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	0,0
29	Население	ПС 110 кВ Анцух	ф-1	ОП	5 м			0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,0
30	Население	ПС 110 кВ Тлох	ф-5	ОП	5 м				0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,0
31	Население	ПС 110 кВ Ботлих	ф-2	ОП	5 м				0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0
32	Население	ПС 35 кВ Анди	ф-4	ОП	20 м				2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	0,0
33	Население	ПС 110 кВ Хунзах	ф-7	ОП	5 м				0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,0
34	Население	ПС 110 кВ Заиб	ф-4	ОП	5 м				0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,0
35	Население	ПС 35 кВ Агвали	ф-4	ОП	5 м				0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,0
36	Население	ПС 35 кВ Мехельта	ф-2	ОП	5 м				1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,0
37	Население	ПС 110 кВ Гидатль	ф-2	ОП	20 м				1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	0,0
38	Население	ПС 110 кВ Анцух	ф-2	ОП	5 м				0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,0
39	Население	ПС 35 кВ Шаури	ф-2	ОП	20 м				2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	0,0
40	Население	ПС 35 кВ ГКЗ	ф-1	ОП	5 м				1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	0,0
41	Население	ПС 110 кВ Ботлих	ф-3	ОП	5 м					2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,0
42	Население	ПС 110 кВ Хунзах	ф-2	ОП	5 м					2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	0,0
43	Население	ПС 110 кВ Шамильское	ф-2	ОП	5 м					1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,0
44	Население	ПС 35 кВ Агвали	ф-5	ОП	5 м					0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,0
45	Население	ПС 35 кВ Мехельта	ф-4	ОП	5 м					0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,0
46	Население	ПС 110 кВ Гидатль	ф-3	ОП	20 м					1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,0
47	Население	ПС 110 кВ Анцух	ф-4	ОП	5 м					0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,0
48	Население	ПС 35 кВ ГКЗ	ф-3	ОП	5 м					2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	0,0
49	Население	ПС 110 кВ Хунзах	ф-3	ОП	5 м						3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	0,0
50	Население	ПС 110 кВ Шамильское	ф-3	ОП	5 м						1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,0
51	Население	ПС 35 кВ Агвали	ф-7	ОП	5 м						0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,0
52	Население	ПС 110 кВ Анцух	ф-3	ОП	5 м						0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,0
53	Население	ПС 35 кВ ГКЗ	ф-6	ОП	5 м						2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	0,0
54	Население	ПС 110 кВ Гуниб	ф-3	ОП	5 м						1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,0
55	Население	ПС 35 кВ Цуриб	ф-2	ОП	5 м						4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	0,0
56	Население	ПС 110 кВ Ирганай ГПП	ф-5	ОП	5 м							1,91	1,91	1,91	1,91	0,0
57	Население	ПС 35 кВ Роббинс	ф-3	ОП	20 м							1,85	1,85	1,85	1,85	0,0
58	Население	ПС 110 кВ Майданское	ф-1	ОП	20 м							8,36	8,36	8,36	8,36	0,0
59	Население	ПС 110 кВ Шамильское	ф-4	ОП	5 м							1,57	1,57	1,57	1,57	0,0
60	Население	ПС 110 кВ Гуниб	ф-5	ОП	5 м							1,14	1,14	1,14	1,14	0,0
61	Население	ПС 35 кВ Цуриб	ф-3	ОП	5 м							0,47	0,47	0,47	0,47	0,0
62	Население	ПС 110 кВ Ирганай ГПП	ф-7	ОП	5 м								1,49	1,49	1,49	0,0
63	Население	ПС 110 кВ Гоцатлинская	ф-1	ОП	5 м								3,80	3,80	3,80	0,0
64	Население	ПС 110 кВ Майданское	ф-2	ОП	20 м								6,71	6,71	6,71	0,0
65	Население	ПС 35 кВ Цуриб	ф-4	ОП	5 м								1,68	1,68	1,68	0,0
66	Население	ПС 35 кВ Согратль	ф-1	ОП	5 м								0,97	0,97	0,97	0,0
67	Население	ПС 110 кВ Карадах	ф-2	ОП	5 м								2,21	2,21	2,21	0,0
68	Население	ПС 110 кВ Дылым	ф-3	ОП	5 м								1,35	1,35	1,35	0,0
69	Население	ПС 35 кВ Гертма	ф-1	ДД	60 м								0,96	0,96	0,96	0,0
70	Население	ПС 110 кВ Ирганай ГПП	ф-9	ОП	5 м									2,82	2,82	0,0
71	Население	ПС 110 кВ Гоцатлинская	ф-2	ОП	5 м									7,49	7,49	0,0
72	Население	ПС 110 кВ Новый Ирганай	ф-2	ОП	20 м									5,14	5,14	0,0
73	Население	ПС 35 кВ Согратль	ф-2	ОП	5 м									0,55	0,55	0,0
74	Население	ПС 110 кВ Карадах	ф-3	ОП	5 м									3,52	3,52	0,0
75	Население	ПС 35 кВ Игали	ф-1	ДД	60 м									3,82	3,82	0,0
76	Население	ПС 110 кВ Дылым	ф-7	ОП	5 м									0,86	0,86	0,0

77	Население	ПС 35 кВ Гертма	ф-2	ДД	60 м									0,22	0,22	0,0
78	Население	ПС 35 кВ Андрейаул	ф-1	ДД	60 м									0,34	0,34	0,0
79	Население	ПС 35 кВ Андрейаул	ф-3	ДД	60 м									0,37	0,37	0,0
80	Население	ПС 110 кВ Гочатлинская	ф-3	ОП	5 м										1,41	0,0
81	Население	ПС 110 кВ Новый Ирганай	ф-1	ОП	20 м										4,38	0,0
82	Население	ПС 35 кВ Согратль	ф-3	ОП	5 м										1,02	0,0
83	Население	ПС 110 кВ Карадах	ф-4	ОП	5 м										2,51	0,0
84	Население	ПС 110 кВ Дылым	ф-11	ОП	5 м										3,32	0,0
85	Население	ПС 110 кВ Дылым	ф-12	ОП	5 м										1,27	0,0
86	Население	ПС 35 кВ Андрейаул	ф-4	ДД	60 м										0,17	0,0
87	Население	ПС 35 кВ Андрейаул	ф-5	ДД	60 м										1,12	0,0
88	Население	ПС 35 кВ Андрейаул	ф-2	ДД	60 м										1,10	0,0
Энергоузел №2																
89	Население	ПС 35 кВ Кумух	ф-2	ОП	5 м	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	0,0
90	Население	ПС 35 кВ Кумух	ф-5	ОП	5 м	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,0
91	Население	ПС 110 кВ Леваша	ф-1	ОП	5 м				4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	0,0
92	Население	ПС 110 кВ Леваша	ф-3	ОП	5 м					4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	0,0
93	Население	ПС 110 кВ Акуша	ф-6	ОП	5 м					2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,0
94	Население	ПС 110 кВ Леваша	ф-4	ОП	5 м						2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	0,0
95	Население	ПС 110 кВ Акуша	ф-1	ОП	5 м						3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	0,0
96	Население	ПС 110 кВ Леваша	ф-5	ОП	5 м							3,70	3,70	3,70	3,70	0,0
97	Население	ПС 110 кВ Акуша	ф-4	ОП	5 м							3,72	3,72	3,72	3,72	0,0
Итого по Горному энергоузлу №2						Всего	4,05	4,05	4,05	8,16	14,53	20,58	28,00	28,00	28,00	28,00
						5 м	4,05	4,05	4,05	8,16	14,53	20,58	28,00	28,00	28,00	28,00
						20 м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северный энергорайон																
98	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Акташ	ф-4	ОП	5 м	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	0,0
99	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Акташ	ф-12	ОП	5 м	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,0
100	Население	ПС 35 кВ Дагестан	ф-1	ОП	20 м	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0,0
101	Население	ПС 35 кВ Дагестан	ф-4	ОП	20 м	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,0
102	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Акташ	ф-14	ОП	20 м		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	0,0
103	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Акташ	ф-8	ОП	20 м		4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	0,0
104	Население	ПС 35 кВ Дагестан	ф-5	ОП	20 м		2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	0,0
105	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Ярыксу	ф-5	ОП	5 м			5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	0,0
106	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Ярыксу	ф-15	ОП	5 м			3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	0,0
107	Население	ПС 35 кВ Аксай	ф-3	ОП	5 м			1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	0,0
108	Население	ПС 35 кВ Аксай	ф-5	ОП	5 м			1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	0,0
109	Население	ПС 35 кВ Димитрова	ф-1	ОП	20 м			2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,0
110	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Ярыксу	ф-18	ОП	20 м				3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	0,0
111	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Ярыксу	ф-19	ОП	20 м				1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,0
112	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Ярыксу	ф-24	ОП	20 м				2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	0,0
113	Население	ПС 35 кВ Димитрова	ф-3	ОП	20 м				4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	0,0
114	Население	ПС 35 кВ Димитрова	ф-4	ОП	20 м				1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,0
115	Население	ПС 35 кВ Аксай	ф-7	ОП	20 м				2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	0,0
116	Население	ПС 110 кВ Кизилюртовская	ф-12	ОП	5 м						4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	0,0
117	Население	ПС 35 кВ Костек	ф-1	ОП	20 м						1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,0
118	Население	ПС 35 кВ Костек	ф-3	ОП	20 м						1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,0
119	Население	ПС 35 кВ Костек	ф-4	ОП	20 м							1,46	1,46	1,46	1,46	0,0

120	Население	ПС 35 кВ Костек	ф-5	ОП	20 м							1,58	1,58	1,58	1,58	0,0
		Энергоузел №2														
121	Население	ПС 110 кВ Львовская	ф-2	ОП	5 м	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,0
122	Население	ПС 110 кВ Львовская	ф-3	ОП	5 м	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,0
123	Население	ПС 110 кВ Львовская	ф-6	ОП	5 м	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,0
124	Население, промышленность	ПС 110 кВ Тарумовка	ф-1	ОП	5 м	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,0
125	Население, промышленность	ПС 110 кВ Тарумовка	ф-2	ОП	5 м	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,0
126	Население	ПС 110 кВ Калиновка	ф-1	ОП	5 м		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,0
127	Население	ПС 110 кВ Калиновка	ф-3	ОП	5 м		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,0
128	Население	ПС 110 кВ Терекли-Мектеб	ф-1	ОП	5 м		1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	0,0
129	Население	ПС 110 кВ Терекли-Мектеб	ф-5	ОП	5 м		0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,0
130	Население	ПС 110 кВ Бабаюрт	ф-6	ОП	5 м			0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,0
131	Население	ПС 110 кВ Кочубей	ф-6	ОП	5 м			0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,0
132	Население	ПС 110 кВ Тарумовка	ф-6	ОП	20 м			0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,0
133	Население	ПС 110 кВ Кизляр-2	ф-11	ОП	5 м					3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,0
134	Население	ПС 110 кВ Кизляр-2	ф-15	ОП	5 м					1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0,0
135	Население	ПС 110 кВ Кизляр-2	ф-3	ОП	5 м					2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	0,0
136	Население	ПС 110 кВ Бабаюрт	ф-3	ОП	5 м					2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,0
137	Население	ПС 110 кВ Бабаюрт	ф-8	ОП	5 м					0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,0
138	Население	ПС 110 кВ Сулевкент	ф-2	ОП	20 м					0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,0
139	Население	ПС 110 кВ Сулевкент	ф-3	ОП	20 м					1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	0,0
140	Население	ПС 110 кВ Куруш	ф-5	ОП	5 м						1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,0
141	Население	ПС 110 кВ Куруш	ф-1	ОП	5 м						1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,0
142	Население	ПС 110 кВ Бабаюрт	ф-9	ОП	5 м						1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,0
143	Население	ПС 110 кВ Куруш	ф-12	ОП	20 м							0,98	0,98	0,98	0,98	0,0
144	Население	ПС 110 кВ Куруш	ф-16	ОП	20 м							1,91	1,91	1,91	1,91	0,0
145	Население	ПС 110 кВ Кизляр -1	ф-7	ОП	5 м							1,45	1,45	1,45	1,45	0,0
146	Население, промышленность	ПС 110 кВ Кизляр -1	ф-3	ОП	5 м							1,40	1,40	1,40	1,40	0,0
147	Население	ПС 110 кВ Кизляр -1	ф-8	ОП	5 м							2,28	2,28	2,28	2,28	0,0
148	Население	ПС 110 кВ Терекли-Мектеб	ф-6	ОП	20 м							1,37	1,37	1,37	1,37	0,0
149	Население	ПС 35 кВ Октябрьская	ф-5	ДД	60 м							1,55	1,55	1,55	1,55	0,0
150	Население	ПС 35 кВ Октябрьская	ф-6	ДД	60 м							0,65	0,65	0,65	0,65	0,0
151	Население	ПС 110 кВ Кизляр -1	ф-10	ОП	20 м								1,40	1,40	1,40	0,0
152	Население	ПС 110 кВ Кизляр -1	ф-11	ОП	20 м								2,75	2,75	2,75	0,0
153	Население, промышленность	ПС 110 кВ Тарумовка	ф-9	ОП	20 м								0,91	0,91	0,91	0,0
154	Население	ПС 110 кВ Александрия	ф-2	ОП	5 м								1,60	1,60	1,60	0,0
155	Население, промышленность	ПС 110 кВ Александрия	ф-3	ОП	5 м								0,08	0,08	0,08	0,0
156	Население, промышленность	ПС 110 кВ Кочубей	ф-8	ОП	5 м								0,79	0,79	0,79	0,0
157	Население	ПС 110 кВ Кочубей	ф-9	ОП	5 м								0,65	0,65	0,65	0,0
158	Население	ПС 110 кВ Кочубей	ф-10	ОП	5 м								0,93	0,93	0,93	0,0
159	Население	ПС 110 кВ Калиновка	ф-5	ОП	20 м								0,35	0,35	0,35	0,0
160	Население	ПС 110 кВ Калиновка	ф-6	ОП	20 м								1,52	1,52	1,52	0,0
161	Население	ПС 110 кВ Кизляр-2	ф-4	ОП	20 м									2,07	2,07	0,0
162	Население, промышленность	ПС 110 кВ Кизляр-2	ф-9	ОП	20 м									2,21	2,21	0,0
163	Население	ПС 35 кВ Крайновка	ф-1	ОП	5 м									1,47	1,47	0,0
164	Население	ПС 35 кВ Крайновка	ф-2	ОП	5 м									0,84	0,84	0,0
165	Население	ПС 35 кВ Свердлова	ф-1	ДД	60 м									0,65	0,65	0,0
166	Население	ПС 35 кВ Свердлова	ф-4	ДД	60 м									0,66	0,66	0,0
167	Население	ПС 35 кВ Янгильбай	ф-4	ДД	60 м									0,23	0,23	0,0

[illegible]

212	Население	ПС 110 кВ Новая	ф-35	ОП	5 м					2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	0,0
213	Промышленность	ПС 110 кВ Новая	ф-4	ОП	5 м					1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	100,0
214	Промышленность	ПС 110 кВ Новая	ф-34	ОП	20 м					1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	100,0
215	Промышленность	ПС 110 кВ Новая	ф-38	ОП	20 м					0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	100,0
216	Население	ПС 110 кВ Компас	ф-34	ОП	20 м					5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	0,0
217	Население	ПС 35 кВ Тепличный комбинат	ф-14	ОП	5 м					1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,0
218	Население	ПС 35 кВ Тепличный комбинат	ф-10	ОП	5 м					0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,0
219	Население	ПС 110 кВ Махачкала	ф-5	ОП	5 м					2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	0,0
220	Население	ПС 110 кВ ЗТМ	ф-3	ОП	20 м						2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	0,0
221	Промышленность	ПС 110 кВ Махачкала	ф-7	ОП	20 м						2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	100,0
222	Промышленность	ПС 110 кВ Махачкала	ф-12	ОП	20 м						4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	100,0
223	Промышленность	ПС 110 кВ Махачкала	ф-8	ОП	20 м						0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,0
224	Промышленность	ПС 110 кВ Юго-Восточная	ф-2	ОП	5 м						0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,0
225	Промышленность	ПС 110 кВ Юго-Восточная	ф-5	ОП	5 м						0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,0
226	Население	ПС 110 кВ Юго-Восточная	ф-8	ОП	5 м						4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	0,0
227	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Новая	ф-12	ОП	20 м						1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,0
228	Население	ПС 110 кВ Новая	ф-7	ОП	20 м						3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,0
229	Население, Промышленность	ПС 110 кВ ЗТМ	ф-6	ОП	20 м							2,65	2,65	2,65	2,65	0,0
230	Промышленность	ПС 110 кВ Махачкала	ф-10	ОП	20 м							1,05	1,05	1,05	1,05	100,0
231	Промышленность	ПС 110 кВ ЗТМ	ф-13	ОП	20 м							0,49	0,49	0,49	0,49	0,0
232	Промышленность	ПС 110 кВ Новая	ф-41	ОП	20 м							0,43	0,43	0,43	0,43	100,0
233	Население	ПС 110 кВ Новая	ф-42	ОП	20 м							2,17	2,17	2,17	2,17	0,0
234	Промышленность	ПС 110 кВ Юго-Восточная	ф-12	ОП	20 м							0,30	0,30	0,30	0,30	0,0
235	Население	ПС 110 кВ Юго-Восточная	ф-13	ОП	20 м							2,88	2,88	2,88	2,88	0,0
236	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Шамхал	ф-11	ОП	5 м							2,88	2,88	2,88	2,88	0,0
237	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Шамхал	ф-2	ОП	5 м								2,15	2,15	2,15	0,0
238	Население	ПС 110 кВ Шамхал	ф-12	ОП	5 м								3,75	3,75	3,75	0,0
239	Промышленность	ПС 110 кВ Приморская	ф-5	ОП	5 м								0,27	0,27	0,27	0,0
240	Население	ПС 110 кВ Приморская	ф-16	ОП	5 м								2,34	2,34	2,34	0,0
241	Население	ПС 110 кВ Приморская	ф-12	ОП	5 м								0,95	0,95	0,95	0,0
242	Промышленность	ПС 110 кВ Насосная-1	ф-8	ОП	5 м								2,04	2,04	2,04	0,0
243	Население	ПС 110 кВ Приозёрная	ф-23	ОП	5 м								3,33	3,33	3,33	0,0
244	Население	ПС 110 кВ Приозёрная	ф-29	ОП	5 м								2,90	2,90	2,90	0,0
245	Население	ПС 110 кВ Восточная	ф-14	ОП	5 м								2,88	2,88	2,88	0,0
246	Население	ПС 110 кВ Восточная	ф-18	ОП	5 м								4,89	4,89	4,89	0,0
247	Население	ПС 110 кВ Восточная	ф-33	ОП	5 м								5,95	5,95	5,95	0,0
248	Промышленность	ПС 110 кВ Восточная	ф-25	ОП	5 м								0,22	0,22	0,22	100,0
249	Население	ПС 110 кВ ГПП	ф-52	ОП	20 м								1,50	1,50	1,50	0,0
250	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Шамхал	ф-7	ОП	20 м									5,82	5,82	0,0
251	Население	ПС 110 кВ Шамхал	ф-8	ОП	20 м									4,38	4,38	0,0
252	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Шамхал	ф-1	ОП	20 м									0,00	0,00	0,0
253	Население	ПС 110 кВ Новая	ф-39	ОП	20 м									3,22	3,22	0,0
254	Население	ПС 110 кВ Новая	ф-43	ОП	20 м									1,83	1,83	0,0
255	Население	ПС 110 кВ ГПП	ф-37	ОП	20 м										2,47	0,0
256	Население	ПС 110 кВ ГПП	ф-39	ОП	20 м										2,58	0,0
257	Промышленность	ПС 110 кВ Компас	ф-30	ОП	20 м										0,80	0,0
258	Промышленность	ПС 110 кВ Компас	ф-47	ОП	20 м										2,12	0,0
259	Население	ПС 110 кВ ЗТМ	ф-15	ОП	20 м										2,11	0,0
260	Население	ПС 110 кВ ЗТМ	ф-4	ОП	20 м										2,33	0,0


[illegible]

309	Население	ПС 35 кВ Уркарах Старая	ф-1	ОП	20 м						0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,0
310	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Агабалаева	ф-16	ОП	20 м						3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	0,0
311	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Агабалаева	ф-17	ОП	20 м						1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,0
312	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Белиджи	ф-4	ОП	20 м						2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,0
313	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Белиджи	ф-7	ОП	20 м						1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	0,0
314	Население	ПС 110 кВ Рассвет	ф-1	ОП	5 м						1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,0
315	Население	ПС 110 кВ Рассвет	ф-4	ОП	5 м						2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	0,0
316	Население	ПС 35 кВ Параул	ф-4	ОП	20 м						1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	0,0
317	Население	ПС 35 кВ Параул	ф-5	ОП	20 м						0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,0
318	Население	ПС 35 кВ Карабудахкент	ф-1	ОП	5 м						3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	0,0
319	Население	ПС 35 кВ Карабудахкент	ф-3	ОП	5 м						1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,0
320	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Изберг-Северная	ф-12	ОП	5 м						3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	0,0
321	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Изберг-Северная	ф-16	ОП	5 м						2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	0,0
322	Население	ПС 330 кВ Дербент	ф-11	ОП	20 м							3,16	3,16	3,16	3,16	0,0
323	Население	ПС 330 кВ Дербент	ф-13	ОП	20 м							3,52	3,52	3,52	3,52	0,0
324	Население	ПС 35 кВ Утамыш-Новая	ф-4	ОП	5 м							1,64	1,64	1,64	1,64	0,0
325	Население, Промышленность	ПС 35 кВ Маджалис	ф-1	ОП	5 м							2,12	2,12	2,12	2,12	0,0
326	Население	ПС 35 кВ Маджалис	ф-4	ОП	5 м							1,64	1,64	1,64	1,64	0,0
327	Население, Промышленность	ПС 35 кВ Уркарах Новая	ф-2	ОП	20 м							0,55	0,55	0,55	0,55	0,0
328	Население, Промышленность	ПС 35 кВ Уркарах Новая	ф-3	ОП	20 м							0,93	0,93	0,93	0,93	0,0
329	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Дербент-Западная	ф-7	ОП	20 м							2,43	2,43	2,43	2,43	0,0
330	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Дербент-Западная	ф-20	ОП	20 м							1,70	1,70	1,70	1,70	0,0
331	Население	ПС 110 кВ Рассвет	ф-5	ОП	5 м							3,52	3,52	3,52	3,52	0,0
332	Промышленность	ПС 110 кВ Рассвет	ф-8	ОП	5 м							0,50	0,50	0,50	0,50	0,0
333	Население	ПС 35 кВ Карабудахкент	ф-5	ОП	5 м							1,65	1,65	1,65	1,65	0,0
334	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Изберг-Северная	ф-18	ОП	20 м							4,44	4,44	4,44	4,44	0,0
335	Население	ПС 35 кВ Маджалис	ф-2	ОП	5 м								0,68	0,68	0,68	0,0
336	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Дербент-Западная	ф-21	ОП	20 м								2,79	2,79	2,79	0,0
337	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Агабалаева	ф-18	ОП	20 м								0,76	0,76	0,76	0,0
338	Население	ПС 35 кВ Параул	ф-8	ОП	20 м								0,73	0,73	0,73	0,0
339	Население	ПС 35 кВ Карабудахкент	ф-2	ОП	20 м								1,85	1,85	1,85	0,0
340	Население	ПС 35 кВ Карабудахкент	ф-6	ОП	20 м								2,88	2,88	2,88	0,0
341	Население	ПС 110 кВ Изберг-Северная	ф-22	ОП	20 м								2,22	2,22	2,22	0,0
342	Население	ПС 110 кВ Изберг-Северная	ф-23	ОП	20 м								2,22	2,22	2,22	0,0
343	Население	ПС 35 кВ Гурбуки	ф-2	ОВБ	60 м								2,52	2,52	2,52	0,0
344	Население	ПС 35 кВ Гурбуки	ф-1	ОВБ	60 м								1,99	1,99	1,99	0,0
345	Население	ПС 35 кВ Гурбуки	ф-3	ОВБ	60 м								2,52	2,52	2,52	0,0
346	Население	ПС 35 кВ Уркута	ф-1	ДД	60 м								0,30	0,30	0,30	0,0
347	Население	ПС 35 кВ Уркута	ф-2	ДД	60 м								0,36	0,36	0,36	0,0
348	Население	ПС 110 кВ Рассвет	ф-11	ОП	20 м									1,45	1,45	0,0
349	Население	ПС 110 кВ Рассвет	ф-12	ОП	20 м									1,16	1,16	0,0
350	Население	ПС 110 кВ Изберг-Северная	ф-31	ОП	20 м									3,43	3,43	0,0
351	Население	ПС 110 кВ Сергокала	ф-6	ОП	20 м									2,62	2,62	0,0
352	Население	ПС 110 кВ Сергокала	ф-8	ОП	20 м									1,65	1,65	0,0
353	Население	ПС 110 кВ Изберг-Южная	ф-3	ОП	20 м									3,59	3,59	0,0
354	Промышленность	ПС 110 кВ Изберг-Южная	ф-5	ОП	20 м									1,89	1,89	0,0
355	Население	ПС 35 кВ Первомайская	ф-1	ОП	5 м									1,74	1,74	0,0
356	Население, Промышленность	ПС 35 кВ Первомайская	ф-2	ОП	5 м									1,43	1,43	0,0
357	Население	ПС 35 кВ Уркута	ф-3	ДД	60 м									0,35	0,35	0,0
358	Население, Промышленность	ПС 110 кВ Родниковая	ф-1	ДД	60 м									1,27	1,27	0,0

Центральный энергорайон	до 5 мин., в том числе:	24,48	44,60	53,37	63,99	72,80	78,60	81,48	113,15	113,15	113,15	
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ОП	24,48	44,60	53,37	63,99	72,80	78,60	81,48	113,15	113,15	113,15	
	до 20 мин., в том числе:	24,48	44,60	66,58	79,49	95,37	116,33	129,18	162,35	177,60	190,00	
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ОП	24,48	44,60	66,58	79,49	95,37	116,33	129,18	162,35	177,60	190,00	
	Всего по энергорайону, в том числе:	24,48	44,60	66,58	79,49	95,37	116,33	129,18	162,35	177,60	190,00	11,27
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ОП	24,48	44,60	66,58	79,49	95,37	116,33	129,18	162,35	177,60	190,00	
	ДД											
	ОВБ											
Южный энергорайон	до 5 мин., в том числе:	24,56	41,30	48,90	56,80	68,86	83,76	94,84	95,52	98,69	98,69	
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ОП	24,56	41,30	48,90	56,80	68,86	83,76	94,84	95,52	98,69	98,69	
	до 20 мин., в том числе:	28,20	50,53	69,78	88,06	113,81	142,60	170,40	184,54	203,49	213,36	
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ОП	28,20	50,53	69,78	88,06	113,81	142,60	170,40	184,54	203,49	213,36	
	Всего по энергорайону, в том числе:	28,20	50,53	69,78	88,06	113,81	142,60	170,40	195,81	221,23	250,00	
	ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ОП	28,20	50,53	69,78	88,06	113,81	142,60	170,40	184,54	203,49	213,36	
	ДД								0,67	7,13	15,96	
	ОВБ								10,61	10,61	20,68	

Величины потребления электрической мощности потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневке с обеспеченностью 0,92 (-12,9°C)

Заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"


С.У.Султанов

1900
40,00%